DETAIL ÚPRAVY PRAHU U VRAT
M 1:10



P1
- KERAMICKÁ DLAŽBA 11 MM
- TMEL 9 MM
- ŽELEZOBETON C25/30 170 MM
- SE SÍTÍ SZ 5/100x5/100 PŘI OBOU POVRŠÍCH ---
- ROHOŽ S TOPNÝMI KABELY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
- SEPARAČNÍ VRSTVA - LEPENKA ---
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS 50 MM
- HYDROIZOLACE - ASFALTOVÉ PÁSY ---
- PODKLADNÍ BET. MAZANINA C16/20 130 MM
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 150 MM
- STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN

DETAIL
M 1:2



ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ -
LIŠTA Z POZINK. PLECHU -
TL. 1 MM, Š.= 100 MM
GEOTEXTÍLIE -
HYDOIZOLACE - ASF. PÁS -
PODLAHOVÁ KONSTRUKCE -

±0,000 = 635,57 m n.m. výškový systém BPV, souřadný systém JTSK

VÝKAZ OCELI - úprava prahů

Označení	Profil	Délka [m]/[m2]	Počet [ks]	∑Délky L 70/70/6	∑Délky P4-50/350
1	L 70/70/6	2,750	3	8,25	
2	L 70/70/6	1,100	2	2,20	
3	L 70/70/6	1,250	1	1,25	
4	L 70/70/6	1,200	2	2,40	
5	L 70/70/6	1,800	1	1,80	
6	L 70/70/6	1,650	3	4,95	
7	L 70/70/6	1,000	1	1,00	
8	P4-50/350	0,350	91		31,85
CELKOVÁ DÉLKA		(m)		21,85	31,85
HMOTNOST		(kg/m)/(kg/m2)		6,400	1,516
CELKOVÁ HMOTNOST		(kg)		139,84	48,28
CELKOVÁ HMOTNOST + 10%		(kg)		210,00	

OCEL 11 373 (pevn. tř. S 235)

POZNÁMKY

- OCELOVÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY SYNTETICKÝM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM NAPŘ. FIRMY "TIKKURILA", VRCHNÍ NÁTĚR BUDE BARVY RAL 9006 (POPŘ. BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY)

REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
0	05/2016	Ing.A.Musilová		Ing.A.Musilová		Ing.M.Gottlieb		Dokumentace pro provádění stavby

ZÁKAZNÍK REHOS příspěvková organizace, Perninská 975, 362 22 Nejdek
PROJEKT NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE

VÝKRES D 1.1.01 NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE
D 1.1.01.1 Architektonická a stavebně konstrukční část
DETAIL PRAHU VE VRATECH

PROF.Č.DOK. WA–22

G DESIGN spol. s r.o.
Veleslavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem, CZ
tel: + 420 774 445 457
fax: + 420 774 431 344
e–mail: gdesign@gdesign–cz.eu

STUPEŇ RD | ČÍSLO PROJEKTU 60 001 300 | FOR.A4 3x
MĚŘ. 1:10 | ORIENTAČNÍ Č. DOK. | LIST/Ů
ČÍSLO VÝKRESU GD–X–1417 | REVIZE 0 | KOPIE

ZÁKAZNÍK 6
ZPRACOV. –
PM 1
G DESIGN OR
DISTRIBUTE

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu U:\60\001\300\D.\D 1.1\D 1.1.01\D 1.1.01.1\WA–22_Detail prahu ve vratech_GD–X–1417_r0