



LEGENDA :

- SZ Svorka zkušební
- ZZ Zemnicí páspek
- SD Svorka okapová
- SS Svorka spojovací
- Jímač Jímač
- Střešní vtok Střešní vtok

1 Dřevěná konstrukce střešní vtoky

K jímačům vedení hromosvodu budou připojeny ve špičce kovové předněty osazené na střeše?

Provedení hromosvodu bude provedeno dle dle ČSN EN 62305 a uzemnění dle ČSN 33 20 00 – 5 – 54.

PROJEKTANT :	ING. VLASTIMIL KRIŽAN
INVESTOR :	REHOS, NEJDEK
MĚSTSKÝ ÚŘAD :	NEJDEK
KRAJ :	KARLOVARSKÝ
AKCE :	NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE REHOS, Perninská 975, NEJDEK
FORMÁT :	ČERVEN 2016
STUPEŇ :	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY :	18/2016
OBSAH :	STŘECHA – HROMOSVOD + UZEMNĚNÍ
MĚŘÍTKO :	1 : 100
ČÍSLO VÝKRESU :	E – 04.6

NAPÁJENÍ STŘEŠNÍCH VTKŮ BUDE PROVEDENO Z ROZVADĚČE TEPELNÝCH ČERPADEL
JÍMAČI VEDENÍ JE VEDENO PO ATICE DOMU

PÁSEK FEZN 30x4MM ULČEN DO ZÁKLADU DOMU

