PŮDORYS 2.NP

M 1:50

STÁVAJÍCÍ BUDOVA

TOPNÉ TĚLESO VK 22-600x1600 1093 W

TOPNÉ TĚLESO VK 22-600x1200 939 W

2.04 ti=10°C

2.01 ti=18°C R2.5

2.46 ti=22°C OKRUH Č.7–R2.4

OKRUH Č.8–R2.4

OKRUH Č.2–R2.4

2.44 ti=18°C

2.45 ti=24°C OKRUH Č.6–R2.4

2.43 ti=20°C OKRUH Č.5–R2.4

2.41 ti=18°C OKRUH Č.10–R2.3

2.03 ti=10°C

2.40 ti=10°C

2.06 ti=22°C OKRUH Č.4–R2.1

2.07 ti=22°C R2.1

2.08 ti=22°C OKRUH Č.7–R2.1

2.05 ti=18°C OKRUH Č.3–R2.1

2.47 ti=20°C

OKRUH Č.1–R2.4

OKRUH Č.6–R2.1

OKRUH Č.5–R2.1

OKRUH Č.1–R2.1

OKRUH Č.2–R2.1

OKRUH Č.1–R2.2

OKRUH Č.2–R2.2

2.02 ti=18°C +4,600=639,97

OKRUH Č.1–R2.3

OKRUH Č.2–R2.3

OKRUH Č.12–R2.3

OKRUH Č.11–R2.3

2.42 ti=24°C

OKRUH Č.9–R2.3

2.32 ti=24°C

2.09 ti=10°C

2.10 ti=18°C

2.12 ti=24°C OKRUH Č.10–R2.1

2.13 ti=18°C

2.15 ti=18°C

2.17 ti=24°C OKRUH Č.5–R2.2

2.18 ti=18°C

2.20 ti=15°C

2.21 ti=18°C

R2.2

2.23 ti=24°C OKRUH Č.10–R2.2

2.24 ti=18°C

2.26 ti=15°C

2.27 ti=18°C

R2.3

2.29 ti=24°C OKRUH Č.5–R2.3

2.30 ti=18°C

OKRUH Č.8–R2.3

2.31 ti=22°C

OKRUH Č.7–R2.3

2.28 ti=22°C

OKRUH Č.6–R2.3

OKRUH Č.3–R2.3

OKRUH Č.4–R2.3

OKRUH Č.8–R2.1

2.11 ti=22°C

OKRUH Č.11–R2.1

2.14 ti=22°C

OKRUH Č.3–R2.2

2.16 ti=22°C

OKRUH Č.7–R2.2

2.19 ti=22°C

OKRUH Č.9–R2.2

2.22 ti=22°C

OKRUH Č.12–R2.2

2.25 ti=22°C

OKRUH Č.9–R2.1

OKRUH Č.12–R2.1

OKRUH Č.4–R2.2

OKRUH Č.6–R2.2

OKRUH Č.8–R2.2

OKRUH Č.11–R2.2

1.30

639,95

OKRUH Č.1–R2.4

OKRUH Č.12–R2.4

2.39 ti=20°C

OKRUH Č.11–R2.4

OKRUH Č.10–R2.4

2.38 ti=22°C

OKRUH Č.9–R2.4

2.36 ti=18°C

OKRUH Č.2–R2.4

2.35 ti=24°C

OKRUH Č.6–R2.4

OKRUH Č.8–R2.4

2.37 ti=22°C

OKRUH Č.7–R2.4

2.33 ti=18°C

OKRUH Č.5–R2.4

2.34 ti=22°C

OKRUH Č.4–R2.4

OKRUH Č.3–R2.4

te=–17°C

639,95

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)	PODLAHA	POZNÁMKA
2.01	SCHODIŠTĚ	23,80	KERAM. DLAŽBA	
2.02	CHODBA	141,20	MARMOLEUM	
2.03	EVAKUAČNÍ VÝTAH - NÁKLADNÍ A OSOBNÍ	6,60		
2.04	PROPOJOVACÍ CHODBA	40,50	MARMOLEUM	
2.05	RECEPCE - SESTRY	13,10	MARMOLEUM	
2.06	ZÁZEMÍ RECEPCE	8,50	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U UMYVADLA
2.07	VYŠETŘOVNA A PRACOVIŠTĚ SESTER	15,80	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U UMYVADLA A BŘEZU
2.08	POKOJ Č.01 - PACIENTI S INTENZIVNÍ PÉČÍ	18,70	MARMOLEUM	
2.09	ÚKLIDOVÁ KOMÓRKA	2,50	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=1,5 M
2.10	PŘEDSÍŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.11	POKOJ Č.02 - PACIENTI	20,75	MARMOLEUM	
2.12	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 02 A 03)	5,65	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.13	PŘEDSÍŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.14	POKOJ Č.03 - PACIENTI	20,75	MARMOLEUM	
2.15	PŘEDSÍŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.16	POKOJ Č.04 - PACIENTI	20,75	MARMOLEUM	
2.17	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 04 A 05)	5,65	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.18	PŘEDSÍŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.19	POKOJ Č.05 - PACIENTI	20,75	MARMOLEUM	
2.20	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	3,10	MARMOLEUM	OMYV. NÁTĚR DO V=1,8 M
2.21	PŘEDSÍŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.22	POKOJ Č.06 - PACIENTI	20,75	MARMOLEUM	
2.23	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 06 A 07)	5,65	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.24	PŘEDSÍŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.25	POKOJ Č.07 - PACIENTI	20,45	MARMOLEUM	
2.26	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	7,70	MARMOLEUM	OMYV. NÁTĚR DO V=1,8 M
2.27	PŘEDSÍŇ	3,60	MARMOLEUM	
2.28	POKOJ Č.08 - PACIENTI	20,30	MARMOLEUM	
2.29	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 08)	5,85	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.30	PŘEDSÍŇ	8,85	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U KUCH. LINKY
2.31	POKOJ Č.09 - PACIENTI	23,80	MARMOLEUM	
2.32	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 09 A 10)	5,65	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.33	PŘEDSÍŇ	6,30	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U KUCH. LINKY
2.34	POKOJ Č.10 - PACIENTI	21,30	MARMOLEUM	
2.35	WC+ SPRCHA (PRO POKOJE Č. 11 A 12)	5,85	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.36	PŘEDSÍŇ	9,50	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U KUCH. LINKY
2.37	POKOJ Č.11 - PACIENTI	20,25	MARMOLEUM	
2.38	POKOJ Č.12 - PACIENTI	20,25	MARMOLEUM	
2.39	PROSTOR PRO POSEZENÍ NÁVŠTĚV	39,90	MARMOLEUM	
2.40	INSTALAČNÍ ŠACHTA			
2.41	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	11,05	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.42	SPRCHA PRO LEŽÍCÍ PACIENTY	12,05	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.43	WC - ZAMĚSTNANCI	5,30	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.44	PŘEDSÍŇ	5,10	MARMOLEUM	
2.45	WC+ SPRCHA (PRO POKOJ Č. 13)	5,75	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD DO V=2,0 M
2.46	POKOJ Č.13 - PACIENTI	16,00	MARMOLEUM	
2.47	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,00	MARMOLEUM	KERAM. OBKLAD U KUCH. LINKY
	CELKEM	655,30		

ROZDĚLOVAČ R2.1

Skříň pro rozdělovače podomítková, vel. 4
Sestava podlahového vytápění – 12 okruhů
– včetně uzavíracích armatur,
odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů,
teploměrů a držáků sestavy
Trubka 16x2 s kyslíkovou bariérou
Svěrné šroubení 16x2

ROZDĚLOVAČ R2.2

Skříň pro rozdělovače podomítková, vel. 4
Sestava podlahového vytápění – 12 okruhů
– včetně uzavíracích armatur,
odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů,
teploměrů a držáků sestavy
Trubka 16x2 s kyslíkovou bariérou
Svěrné šroubení 16x2

ROZDĚLOVAČ R2.3

Skříň pro rozdělovače podomítková, vel. 4
Sestava podlahového vytápění – 12 okruhů
– včetně uzavíracích armatur,
odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů,
teploměrů a držáků sestavy
Trubka 16x2 s kyslíkovou bariérou
Svěrné šroubení 16x2

ROZDĚLOVAČ R2.4

Skříň pro rozdělovače podomítková, vel. 4
Sestava podlahového vytápění – 12 okruhů
– včetně uzavíracích armatur,
odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů,
teploměrů a držáků sestavy
Trubka 16x2 s kyslíkovou bariérou
Svěrné šroubení 16x2

ROZDĚLOVAČ R2.5

Skříň pro rozdělovače podomítková, vel. 4
Sestava podlahového vytápění – 10 okruhů
– včetně uzavíracích armatur,
odvzdušňovacích a vypouštěcích ventilů,
teploměrů a držáků sestavy
Trubka 16x2 resp. 18x2 s kyslíkovou bariérou
Svěrné šroubení 16x2 resp. 18x2

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
——— TOPNÁ VODA 44°C
– – – – VRATNÁ VODA 37°C

– PRO VĚTŠÍ PŘEHLEDNOST JE TOPNÉ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ ČÁSTEČNĚ KRESLENO JEDNOČARově

±0,000=635,57 m.n.m.

REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
0	05/2016	Ing.V.Hrubá		Ing.A.Maršíková		Ing.M.Gottlieb		PD pro provádění stavby

ZÁKAZNÍK: REHOS příspěvková organizace, Perninská 975, 362 22 Nejdek

PROJEKT: NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE

VÝKRES: D 1.1.01 NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE
D 1.1.01.4.1 Zařízení pro vytápění staveb

PŮDORYS 2.NP

PROF.Č.DOK. HU 03

FOR.A4 16x | LIST/0

STUPEŇ DPPS | ČÍSLO PROJEKTU 60 001 300 | MĚŘ. 1:50 | ORIENTAČNÍ Č. DOK.

ČÍSLO VÝKRESU GD–0–0278 | REVIZE 0 | KOPIE

ZÁKAZNÍK 6 | ZPRACOV. – | PM 1 | G DESIGN/OR | DISTRIBUCE

G DESIGN spol. s r.o.
Valašská nová 318/14
430 11 Žatec nad Labem, CZ
tel: + 420 774 445 457
fax: + 420 774 431 344
e-mail: gdesign@gdesign.cz

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o.,
informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu U:\600011\300\VYKRESY\GT\GD–0–0278.dwg_r0