

PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM	PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 1 Počet stran : 2
Tel. : 603 709 577		
<i>Protokol o určení vnějších vlivů je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy.</i>		
STAVBA : AKCE : Nová budova hospicové péče – REHOS Nejdek ČÁST : Provozní soubor ELEKTRO INVESTOR: REHOS Nejdek ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 18/2016		
<h2 style="text-align: center;">PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ</h2>		
V Ústí nad Labem dne 11.3.2016		
Složení komise: Předseda (funkce): - Ing.Vlastimil Křižan, projektant elektro části Členové (funkce): - Ing.Andrea Musilová, projektant stavební části <div style="margin-left: 150px;">- Jakub Anton – vedoucí technického úseku</div> <div style="margin-left: 150px;">-</div> <div style="margin-left: 150px;">-</div>		
Další účastníci: - <div style="margin-left: 150px;">-</div>		
Název objektu (stavby): REHOS – nová budova hospicové péče		
Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností <div style="margin-left: 150px;">- soupis spotřebičů elektro</div> <div style="margin-left: 150px;">- provozní podmínky jednotlivých spotřebičů</div> <div style="margin-left: 150px;">- platné normy, zejména ČSN 33 2000-5-51ed.3 </div>		

PROJEKTY KRIŽAN Strážky 21 ÚSTÍ NAD LABEM	PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 2 Počet stran : 2
Tel. : 603 709 577		
Přílohy:	NEJSOU	
Popis objektu:	Objekt je určen pro hospicovou péči. V objektu jsou umístěny pokoje, sociální zařízení a provozní místnosti.	
Rozhodnutí:	<p> 1) Vnitřní prostory mimo prostoru se sprchou Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA3, BC2, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE NEBEZPEČNÝ </p> <p> 2) Vnitřní prostory – prostory se sprchou – řeší samostatná norma ČSN 33 2000-7-701 ed.2 </p> <p> PROSTOR JE ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ </p>	
Zdůvodnění: Jednotlivé vnější vlivy byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem 33-2000-5-51ed.3, posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých částí.		
<div style="text-align: center;"> předseda komise podpis </div>		
<div style="text-align: center;"> člen komise </div>	<div style="text-align: center;"> člen komise </div>	<div style="text-align: center;"> člen komise </div>
Sepsal: V.Křižan V Ústí nad Labem, dne 18.března 2016		