

Vlivy určené v jednotlivých prostorech



Objekt: 3 NP

Prostor: celé podlaží

AA4	AB4	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1
AH1	AK1	AL1	AM-01-1	AM-02-1	AM-03-1	AM-04-N
AM-05-N	AM-06-N	AM-07-N	AM-08-1	AM-09-1	AM-21-N	AM-22-1
AM-23-1	AM-24-1	AM-25-1	AM-31-1	AM-41-N	AN1	AP1
AQ1	AR1	AS1	BA1	BA3	BC1	BD1
BE1	CA1	CB1				

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 se jedná o prostor: nebezpečný

Zdůvodnění:

Interval revize podle ČSN 33 2000-6 (roků): 5