



Legenda
ZM přepínač č.6, 10A, 250V, IP20

ZM - označení montáž pod omítku
PM - označení povrchová montáž

Vnější vlivy
ČSN 33 200-5-51 ed.3
prostory normální
vnitřní neoznačené prostory
ABS Vlhkost
Poznámk
el.rozvod/ jsou uloženy pod omítkou
Poznámk
el.rozvod/ jsou uloženy pod omítkou,
při uložení kabelů budou dodrženy požadavky dle výrobci kabelů

Ochranná opatření
Je provedena dle ČSN EN 61140 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
- základní ochrana
- ochrana při poruše
stupeň normální - Ochrana automatickým odpojením od zdroje
stupeň doplňeny -

3+PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-C-S

půdorys 2.N
silnoproudá rozvod

Zodp.projektant, MATALA P.		kontroloval MATALA P.		Petr MATALA - PROJEKCE Východní 12, 352 01 AS ICO 41634072 606 437 798 E-mail: matala@iscall.cz E-mail: matala59@gmail.com	
Číslo autorizace 0300583		Investor Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Krásoňany 766, 351 24 Hranice.		Formát A3 .1	
Rekonstrukce sítěřky objektu domova vč. půdní vestavby a solárních panelů na střechu		Datum 10 / 2014		Měřítko 1 : 50	
Domov pro seniory v Hranicích, Krásoňany 766,		Č.zakázky 53 / 2014		stůpeň D P S	
D.1.4. 4. Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		Č.výkresu 3		Č.pará	
D.1.4. 5. Elektronická komunikace					