

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci – projektová dokumentace
Rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 8/OR/2016

Ev. č. zakázky: 643784

**Název zakázky: Obnova historického, přeshraničního silničního spojení
Plesná – Bad Brambach (-Aš)“**

Zadavatel obdržel dne 11.10.2016 v elektronické podobě žádost jednoho dodavatele o poskytnutí dodatečných informací v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

Dobrý den,

Vzhledem k tomu, že kvalita a parametry drátu gabionové konstrukce výrazně ovlivňují cenu, vznášíme dotaz k upřesnění technických požadavků na gabionový materiál:

V technické zprávě na str. 4 objektu SO 221 (popis gabionů je u všech objektů shodný) je uvedeno, že se použije průměr drátu min. 2,7 mm s mezí pevnosti min. 400 Mpa a průtažností max. 12%. Gabionová konstrukce by měla být prováděna v souladu s TKP 30 – speciální zemní konstrukce, kde pro svařovaný gabion je uvedeno v čl. 30.C.2.2.3, že průměr drátu je min. 3,7 mm a pevnost svárů ve smyku musí být 4 kN. Dále v tabulce C.5 – průkazní zkoušky drátu a pletiva, je stanovena tažnost, která musí být minimálně 8%. K zajištění tuhosti a pevnosti sítě gabionu je důležitý parametr pevnosti sváru ve smyku, tj. 4kN. Tuto hodnotu lze zajistit pouze drátem o průměru 3,7 mm a vyšším. To znamená, že vzniká rozpor v tom, že nelze zajistit pevnost sváru 4 kN s drátem 2,7 mm, při dané pevnosti drátu 400 Mpa. Dále v TZ je uvedena hodnota průtažnosti maximálně 12%, ale v TKP 30 je hodnota maximálně 8%.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pro gabionové konstrukce bylo projektantem vyloučeno použití splétaných sítí a z tohoto důvodu se upřeshňují ve všech objektech parametry sítí pro gabionové koše takto:

- min průměr drátu 3,7 mm
- pevnost svárů ve smyku musí být minimálně 4 kN
- tažnost min. 8%.
- Použité sítě pro gabionové konstrukce budou splňovat požadavky TKP kap. 30.

Vzhledem k charakteru upřesnění zadávacích podmínek zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

V Sokolově dne 12.10.2016

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

.....
Ing. Zdeněk Pavlas
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov