

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, ~ 50Hz, 400/230V

DŮLEŽITOST DODÁVKY EL.ENERGIE: STUPEŇ č.3 DLE ČSN 34 1610

CHARAKTERISTIKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ:

VNITŘNÍ "NORMÁLNÍ" PROSTORY DLE ČSN 33 2000-5-51

VNĚJŠÍ VLIVY V EXTERIÉRU - AB8.

V KOUPELNĚ DLE ČSN 33-2000-7-701ed.2.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:



OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

OCHRANA PROTI ZKRATU A PŘETÍŽENÍ DLE ČSN 33 2000-4-43

OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ DLE ČSN EN 62 305

LEGENDA el. instalace

-  rozvaděč rozvodů silnoprůdu
-  rozvaděč šikmé schodišťové plošiny

±0,000 = 411,500 m.n.m.

PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		<div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div> <div><div><div>NEJ</div><div>VEČERÁL JOSEF</div><div>projekt</div></div><div>Josef Nevečeřal - NEJ Projekt tel.: 777 765 673 e-mail: info@nejprojekt.cz web: www.nejprojekt.cz</div></div>	
Josef Nevečeřal, Západní 2005/30, 358 01 Kraslice, tel.: 777 765 673		Josef Nevečeřal, Západní 2005/30, 358 01 Kraslice; ČKAIT 0301436			
INVESTOR Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace; Komenského 273, 375 35 Chodov; IČ: 49767208					
PROFESE Bezbariérové úpravy				Západní 2005/30, 358 01 Kraslice, ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 03139441; DIČ: CZ8507052389	
Název akce:				FORMÁT	
Bezbariérový vstup do budovy GaSOŠ Chodov				A4 (1 x A4)	
				DATUM	
				listopad 2016	
				STUPEŇ	
				DPS	
				Č. ZAKÁZKY	
				34 11/2016	
Šikmá schodišťová plošina - elektroinstalace				MĚŘÍTKO	
				1:50	
				Č. VÝKRESU	
				F.1.3.07	

S

