

Dotaz č. 5 k VZ „Rekonstrukce sportovního areálu SPgŠ, G a VOŠ KV, p. o.“

Vzhledem k dodatečné odpovědi č. 2 ze dne 2. 6. 2017 žádáme zadavatele o upřesnění požadavku na osvětlení sportoviště do skupin dle ČSN EN 12193 tak aby mohla být navržena intenzita s ohledem na nabízený typ výrobku.

Odpověď:

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie) viz. odpověď na dotaz č.2, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a uchazeč může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). Výrobek v tomto případě svítidla budou osazena v počtu, dle zadání a intenzita osvětlení a ostatní technické parametry musí mít minimálně tyto parametry (viz. níže),

- Světelný zdroj celkový výkon: minimálně 1000W
- Světelný tok: cca. 60000 lm
- Jmenovitý světelný tok světelného zdroje: 1 x 90000 lm
- Světelný výkon svítidel: cca. 57 lm/W
- Účinnost světelného zdroje: cca. 86 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 90

Tj. specifikace vychází z parametrů referenčního světelného zdroje ze zadání

Mgr. B. Peroutka

