

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

—

—

10

—

—

—

10

050

PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA

DO INSTALAČNÍ ŠACHTY

— POŽÁRNÍ ODOLNOST — EI/EW 30 DP1

— DVÍŘKA 500 x 500 MM

— PROTIPOŽÁRNÍ, JEDNOKŘÍDLÁ, PLECHOVÁ, VČETNĚ RÁMU

— OSAZENA DO ZDĚNÉ PŘÍČKY V LÍCI ZDIVA

— SKRYTÉ PANTY DVÍŘEK

— VČETNĚ KOTVENÍ

— K ZAJIŠTĚNÍ KŘÍDLA SLOUŽÍ ZÁVORY UMÍSTĚNÉ NA KŘÍDLE, OVLADANÉ ČTYŘHRANNÝM KLÍČEM

— MEZI KŘÍDLEM A RÁMEM PÁSKY — V PŘÍPADĚ POŽÁRU ZPĚNÍ A UZAVŘOU SPÁRU

BARVA:

PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (KOMAXIT) DLE BARVY OKOLNÍCH OMÍTEK — DLE PD INTERIERU

POZNÁMKA:

— PŘED REALIZACÍ NUTNO ODSOUHLASIT ROZMĚRY DVÍŘEK DLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK

— PŘESNÉ POZICE BUDOU UPŘESNĚNY PŘI REALIZACI DLE POŽADAVKŮ JEDN. PROFESÍ

