

DRUHY OTOPNÝCH TĚLES:

	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
21–060140–60	TYP – VÝŠKA 600mm, DÉLKA 1400mm – PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT
21–060140–70	TYP – VÝŠKA 600mm, DÉLKA 1400mm – PROVEDENÍ PLAN VENTIL KOMPAKT
20S–060140–P0	TYP – VÝŠKA 600mm, DÉLKA 1400mm – PROVEDENÍ HYGENE VENTIL KOMPAKT
	KOUPELNOVÝ OTOPNÝ ŽEBŘÍK PROHNUTÝ
1500.600	VÝŠKA 1500mm.DÉLKA 600mm
	VERTIKÁLNÍ OTOPNÉ TĚLESO
K11V 1600 0366 M	TYP, VÝŠKA 1600mm, ŠÍŘKA 366mm, STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ

!!!POZOR!!!

!!! JAKÉKOLI VOLNĚ VEDENÉ ZAIZOLOVANÉ POTRUBÍ V PROSTORECH LZ2 – DEFINOVÁNO DLE ČSN730835, ZAKRESLENO V PROFESY POŽÁRNÍ OCHRANA, MAJÍ IZOLACE NAVRŽENY Z MINERÁLNÍ VLNY S POVRCHOVOU OPRAVOU HLINÍKOVÉ FOLIE, S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B–s1 A TO Z DŮVODU PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY OBJEKTU !!!

!!! PŘI MONTÁŽI JE BEZPODMÍNEČNÁ KONZULTACE S DODAVATELEM VZDUCHOTECHNIKY A ZDRAVOTNÍ INSTALACE, KDY SE UPŘESNÍ KONEČNÉ TRASY ROZVODŮ !!!

!!! MONTÁŽ POTRUBÍ ÚT PROVÉST AŽ PO KOMPLETNÍM OSAZENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK A VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ !!!

!!! POTRUBÍ BUDE PŘIPOJENO K VÝMĚNÍKU (OHŘÍVAČI) VZT DO PROTIPROUDU NA STRANU PŘÍVODU STUDENÉHO VZDUCHU BUDE NAPOJENA ZPÁTEČKA !!!

LEGENDA ÚT

- S — POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY PRO SEVERNÍ FASÁDU, 65/50°C
- J — POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY PRO CENTRÁLNÍ STERILIZACI 65/50°C
- STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- 01 — OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO – ŽEBŘÍK
- VERTIKÁLNÍ OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

DRŠ – DVOJITÉ ROHOVÉ ŠROUBENÍ UZAVÍRATELNÉ, PRO OTOP. TĚLESA TYPU VENTIL KOMPAKT, DN15
RŠ – ROHOVÉ ŠROUBENÍ, REGULAČNÍ, S UZAVÍRÁNÍM A VYPOUŠTĚNÍM, DN15
TRHV – TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM INTEGROVANÝ DO DVOJITÉHO ŠROUBENÍ, PRO STŘEDOVÉ PŘIPOJENÍ OTOP. TĚLES, ROZTEČ 50MM, DN15
TRV – TERMOSTATICKÝ ROHOVÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM, DN15
TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE
VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
KK – KULOVÝ KOHOUT
VV – VYVAŽOVACÍ VENTIL
AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
iz – IZOLACE POTRUBNÍCH ROZVODŮ
Δp – PŘEDNASTAVENÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA VENTILU
dp – POŽADOVANÝ DISPOZIČNÍ TLAK V POTRUBÍ
M – POŽADOVANÝ PRŮTOK V POTRUBÍ

POZNÁMKA

PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNÉ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY OSTATNÍCH INSTALACÍ

POTRUBNÍ ROZVODY ÚT MUSÍ BÝT V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH ODVODNĚNY A V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH ODVZDUŠNĚNY

ULOŽENÍ POTRUBÍ BUDE NA KONZOLÁCH ZE ZDI A NA ZÁVĚSECH ZE STROPU (UCHYCENÍ TŘMENY A OBJÍMKAMI)

VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAPOJENA ZE STĚNY (MĚDĚNÝM POTRUBÍM d=15x1,0mm, VÝJIMKY VYZNAČENY NA VÝKRESU), OPATŘENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ, ZAREGULOVÁNA DLE VÝKRESU SVISLÉ SCHÉMA

VYBRANÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU V PŘÍPLATKOVÉM BAREVNÉM PROVEDENÍ RAL

VYVAŽOVACÍ VENTILY BUDOU OSAZENY NA PATĚ STOUPACÍHO POTRUBÍ NA ZPÁTEČCE

VŠECHNY TEPELNÉ IZOLACE JSOU NAVRŽENY DLE SBÍRKY ZÁKONŮ č. 193/2007, POTRUBÍ VEDENÉ VE STĚNÁCH A V PODLAZE BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVÝM POLYETYLÉNEM, POTRUBÍ VOLNĚ VEDENÉ POD STROPEM NEBO V TECH. KANÁLU BUDE IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ VLNOU

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO K NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SLEPÝ ROZPOČET

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
201	INSPEKČNÍ POKOJ	31,88
201a	HYG. BUŇKA	3,42
202	INSPEKČNÍ POKOJ	23,60
202a	HYG. BUŇKA	3,40
203	INSPEKČNÍ POKOJ	27,01
203a	HYG. BUŇKA	3,83
204	AMBULANCE 2	37,02
204a	PŘEVLEKAČÍ KABINA	2,96
205	INSPEKČNÍ POKOJ	25,84
205a	HYG. BUŇKA	3,79
206	POKOJ 2L	33,42
206a	HYG. BUŇKA	5,53
207	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	10,77
208	PŘEDSIŇ WC	4,02
208a	WC PERSONÁL	1,60
209	SKLAD	7,38
210	CHODBA	27,28
211	ÚKLID	3,40
212	PŘEDSIŇ WC	2,05
212a	WC PERSONÁL	1,82
213	EVIDENCE	8,10
214	FILTR	8,56
214a	ROZV. SLABOPROUDU	2,38
215	PŘEDSIŇ WC	3,18
215a	WC ŽENY	1,68
215b	WC ŽENY	2,02
216	ČEKÁRNA	50,76
217	AMBULANCE 1	20,10
218	SONO VYŠETŘOVNA	12,44
219	CHODBA	38,73
220	SESTERNA	28,59
221	PŘÍJMACÍ VYŠETŘOVNA	27,49
222	FILTR/ČEKÁRNA	10,06
223	ÚKLID	4,30
224	WC TP	3,56
225	CHODBA	35,18
226	POKOJ 1L	18,13
226a	HYG. BUŇKA	4,60
227	POKOJ 1L	18,13
227a	HYG. BUŇKA	4,60
228	PORODNÍ BOX	40,07
228a	HYG. BUŇKA	5,70
229	SKLAD PŘÍSTROJŮ	4,10
230	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,19
231	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,75
232	DENNÍ MÍSTNOST	8,94
233	STANOVIŠTĚ SESTRY	17,00
234	ČISTÝ SKLAD	10,20
235	CHODBA	80,60
235a	ROZVODNA SILNO	5,06
236	PORODNÍ BOX	28,20
236a	HYG. BUŇKA	5,15
237	PORODNÍ BOX	34,26
237a	HYG. BUŇKA	5,58
238	ŠATNA LÉKAŘŮ	8,68
239	MYTÍ LÉKAŘŮ	4,19
240	PORODNÍ OPERAČNÍ SÁL	30,55
241	PŘEDSÁLÍ	9,79
242	FILTR	4,65
243	SCHODIŠTĚ	21,97
244	PŘEDSIŇ WC	2,21
244a	WC PERSONÁL	1,59
245	ÚKLID	3,40
246	FILTR	17,85
247	NEČISTÉ PRÁDLO	2,94
248	ROZV. SLABOPROUDU	4,77
249	POKOJ 1L	15,24
249a	HYG. BUŇKA	4,19
250	POKOJ 1L	16,74
250a	HYG. BUŇKA	4,54
251	POKOJ 1L TP	18,90
251a	HYG. BUŇKA TP	4,45
252	ÚKLID	2,43
253	PŘEDSIŇ WC	1,80
253a	WC PERSONÁL	1,49
254	DEKONTAMINACE	4,23
255	DENNÍ MÍSTNOST	9,53
256	FILTR	12,54
257	MONITOR/NOV. FOTOTERAP. BOX	51,72
258	MLEČNÁ KUCHYŇKA	8,97
259	CHODBA	11,58
260	POKOJ 2L TP	24,64
260a	HYG. BUŇKA TP	5,16
261	POKOJ 1L	15,41
261a	HYG. BUŇKA	3,55
262	POKOJ 2L	25,81
262a	HYG. BUŇKA	4,37
263	POKOJ 4L	37,87
263a	SPRCHA	3,90
263b	WC	2,53
264	POKOJ 1L	16,65
264a	HYG. BUŇKA	3,07
265	POKOJ 2L	20,78
265a	HYG. BUŇKA	4,51
266	POKOJ 1L	16,19
266a	HYG. BUŇKA	3,44
267	POKOJ 1L	19,10
267a	HYG. BUŇKA	5,17
268	CHODBA	58,36
269	SCHODIŠTĚ	37,80
270	TECHNICKÝ PROSTOR	1,40
271	STANOVIŠTĚ SESTRY	19,48
272	PRACOVIŠTĚ SESTRY	16,90
273	DENNÍ MÍSTNOST	13,26
274	PŘEDSIŇ WC	1,65
274a	WC PERSONÁL	1,46
275	ÚKLID	2,80
276	CHODBA	147,07
277	SKLAD	8,77
278	PŘEDSIŇ WC	1,74
278a	WC PERSONÁL	1,44
279	NEČISTÉ PRÁDLO	4,80
280	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,40
281	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,71
V01	OSOBNÍ VÝTAH EVAK.	2,45
V02	LŮŽKOVÝ VÝTAH EVAK.	5,30
V03	OSOBNÍ VÝTAH	6,60
V04	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,75
V05	LŮŽKOVÝ VÝTAH	8,42
ŠO1	TECHNICKÁ ŠACHTA	8,15
ŠO2	TECHNICKÁ ŠACHTA	5,20
ŠO3	TECHNICKÁ ŠACHTA	9,35

± 0.000 = 408.46

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
D1.01.4a1 VYTÁPĚNÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU I DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.

ČÍSLO PARE

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ING. PETR TŮMA, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR TŮMA | VYPRACOVAL: | KONTROLOVAL: ING. PETR TŮMA
ING. DUŠAN LEDL
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA s.r.o., Mstětínova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | ING. ALEŠ PRUDKÝ
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary
Ing. Petr Tůma
Mlýnská 12, 586 01 Jihlava
IČO: 042 77 128
tel.: 737 863 599, email: tuma.tob@gmail.com
Mstětínova 12, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 224 05

NÁZEV AKCE:
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.
STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

FORMÁT	18x A4
DATUM	1 / 2017
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 32–16–P
VÝKRES	Č. VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP – ETAPA 1	MĚŘÍTKO 1 : 50 — D1.01.4a1–05