

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
101	SCHODIŠTĚ	–
102	CHODBA	–
103	VÝTAH OSOBNÍ, PERS.	–
104	VÝTAH LŮŽKOVÝ	–
105	VÝTAH OSOBNÍ	–
106	HALA	–
107	VÝTAH LŮŽKOVÝ, EVAK.	–
108	CHODBA	–
109	PŘEDSÍŇ	–
110	TECHNICKÁ MÍSTNOST	–
111	ROZVODNA ELEKTRO	–
112	ROZVODNA ELEKTRO	–
113	CHODBA	–
114	SCHODIŠTĚ DO 1.PP	–
115	PŘEDSÍŇ PERS. VÝTAHU	–
116	STROJOVNA VZT	143,37
117	ROZVODNA ELEKTRO	–
118	STROJOVNA CHLAZENÍ	54,72
119	STROJOVNA CHLAZENÍ	–
120	DESINFEKČNÍ STANICE	–
121	MÍSTNOST PRO CHEMIKÁLIE	–
122	CHODBA	–
123	SCHODIŠTĚ INFEKČNÍ	–
124	VÝTAH LŮŽKOVÝ, INF.	–
125	STROJOVNA	125,89
126	OVLADAČ	–
127	TEMNÁ KOMORA	–
128	CHODBA	–
129	SKLAD	–
130	LÉKAŘSKÝ POKOJ	–
131	HYGIENICKÁ BUŇKA	–
132	LÉKAŘSKÝ POKOJ	15,33
133	NEOBSAZENO	
134	TICHÁ MÍSTNOST	8,55
135	PŘÍPRAVNA NÁSTROJŮ	–
136	AMBULANCE	31,83

137	NEOBSAZENO	
138	PŘÍJEM PACIENTŮ	–
139	KARTOTÉKA	–
140	DENNÍ MÍSTNOST	16,18
141	AMBULANCE	19,36
142	ČEKÁRNA	23,14
143	WC MUŽI	–
144	WC MUŽI	–
145	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	–
146	WC MUŽI – PŘEDSÍŇ	–
147	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	–
148	WC ŽENY – PŘEDSÍŇ	–
149	WC ŽENY	–
150	WC ŽENY	–
151	PŘEDSÍŇ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI	15,40
152	JEDNACÍ MÍSTNOST	88,59
153	STÁVAJÍCÍ PROVOZ	53,67
154	STÁVAJÍCÍ PROVOZ	18,80
155	STÁVAJÍCÍ PROVOZ	–
156	SKLAD	–
157	STÁVAJÍCÍ PROVOZ	–
158	SPR.	–
159	SPR.	–
160	DENNÍ MÍSTNOST	10,83
161	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	11,41
162	STÁVAJÍCÍ PROVOZ	12,12
163	WC	3,86
164	SKLAD	5,69
165	SCHODIŠTĚ	–
166	OVLADAČ	–
167	KABINA	–
168	KABINA	–
169	RENTGEN	–
170	SKLAD	–
171	PROPOJOVACÍ CHODBA	–
172	PŘÍJEM	–
173	ARCHIV	–
174	LÉKAŘSKÝ POKOJ	14,41

175	DMZ	15,41
176	LÉKAŘSKÝ POKOJ	15,07
177	LÉKAŘSKÝ POKOJ	13,52
178	LÉKAŘSKÝ POKOJ	13,68
179	VEDOUCÍ LÉKAŘ	–
180	CHODBA	29,24
181	ČTENÍ	15,59
182	ČTENÍ	13,32
183	ŠATNA RTG ŽENY	19,39
184	UMYVÁRNA	2,34
185	WC	2,13
186	WC	2,13
187	ŠATNA MUŽI	14,45
188	ARCHIV	14,16
189	ÚKLID	–
190	WC MUŽI	–
191	WC ŽENY	–
192	SKLAD	–
193	WC INVALIDNÍ	–
194	RENTGEN	–
195	OVLADAČ	–
196	RENTGEN	–
197	KABINA	–
198	KABINA	–
199	KABINA	–

LEGENDA ÚT

- STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY
- NOVÝ POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY
- ZRUŠENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- NOVÉ STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY
- (01) OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ

POZNÁMKA

PŘI VÝSTAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY OSTATNÍCH INSTALACÍ

POTRUBNÍ ROZVODY ÚT MUSÍ BÝT V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH ODVODNĚNY A V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH ODVZDUŠNĚNY

ULOŽENÍ POTRUBÍ BUDE NA KONZOLÁCH ZE ZDI A NA ZÁVĚSECH ZE STROPU (UCHYCENÍ TŘMENY A OBJÍMKAMI)

VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAPOJENA ZE STĚNY (MĚDĚNÝM POTRUBÍM d=15x1,0mm, VÝJIMKY VYZNAČENY NA VÝKRESU), OPATŘENA TERMOSTATICKOU HLAVICÍ, ZAREGULOVÁNA DLE VÝKRESU SVISLÉ SCHÉMA

VYBRANÁ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU V PŘÍPLATKOVÉM BAREVNÉM PROVEDENÍ RAL

VYVAŽOVACÍ VENTILY BUDOU OSAZENY NA PATĚ STOUPACÍHO POTRUBÍ NA ZPÁTEČCE

VŠECHNY TEPELNÉ IZOLACE JSOU NAVRŽENY DLE SBÍRKY ZÁKONŮ č. 193/2007, POTRUBÍ VEDENÉ VE STĚNÁCH A V PODLAZE BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVÝM POLYETYLÉNEM, POTRUBÍ VOLNĚ VEDENÉ POD STROPEM NEBO INSTAL. ŠACHTÁCH BUDE IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ VLNOU

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO K NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SLEPÝ ROZPOČET

!!!POZOR!!!

!!! JAKÉKOLI VOLNĚ VEDENÉ ZAIZOLOVANÉ POTRUBÍ V PROSTORECH LZ2 – DEFINOVÁNO DLE ČSN730835, ZAKRESLENO V PROFESY POŽÁRNÍ OCHRANA, MAJÍ IZOLACE NAVRŽENY Z MINERÁLNÍ VLNY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU HLINÍKOVÉ FOLIE, S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B–s1 A TO Z DŮVODU PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY OBJEKTU !!!

!!! PŘI MONTÁŽI JE BEZPODMÍNEČNÁ KONZULTACE S DODAVATELEM VZDUCHOTECHNIKY A ZDRAVOTNÍ INSTALACE, KDY SE UPŘESNÍ KONEČNÉ TRASY ROZVODŮ !!!

!!! MONTÁŽ POTRUBÍ ÚT PROVÉST AŽ PO KOMPLETNÍM OSAZENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK A VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ !!!

!!! POTRUBÍ BUDE PŘIPOJENO K VÝMĚNÍKU (OHŘÍVAČI) VZT DO PROTIPROUDU NA STRANU PŘÍVODU STUDENÉHO VZDUCHU BUDE NAPOJENA ZPÁTEČKA !!!

± 0.000 = 408.46

ČÍSLO PARE

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
D1.01.4a1 VYTÁPĚNÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ING. PETR TŮMA, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. DUŠAN LEDL	ING. PETR TŮMA	ING. PETR TŮMA

Ing. Petr Tůma
Vítězných Hory 1, 396 01 Humpolec
IČO: 042 17 128
tel.: 737 865 598, email: tuma.tzb@gmail.com

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ
INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary	

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:	
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ	
FORMÁT	15x A4
DATUM	1 / 2017
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 32–16–P
VÝKRES: **PŮDORYS 1.NP – ETAPA 2**	MĚŘÍTKO: 1 : 50
	Č. VÝKRESU: D1.01.4a1–04