



KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ – SBĚRAČ RS-KOMBI modul 100, délka 2,15m, Qmax=10m3/h, PN=0,6 MPa



ŘEZ



D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ  
D1.01.4a2 PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ING. PETR TŮMA, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ			<div>Ing. Petr Tůma</div> <div>Vlčí Hory 1, 396 01 Staré Břístě</div> <div>IČO: 042 17 128</div> <div>tel.: 737 865 598, email: tuma.tzb@gmail.com</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING. DUŠAN LÉDL	ING. PETR TŮMA	ING. PETR TŮMA		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			<div></div> <div>Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava</div> <div>tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55</div>	
VEDOUcí PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. ALEŠ PRUDKÝ		
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	
<div>KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ</div>			2x A4	
			DATUM	
			1 / 2017	
			STUPEŇ	
<div>VÝKRES</div> <div>DETAIL KOMBINOVANÉHO ROZDĚLOVAČE – SBĚRAČE</div>			DPS	
			ZAK. ČÍSLO	
			A 32-16-P	
			MĚŘÍTKO	
			Č. VÝKRESU	
			D1.01.4a2-08	