

Rozvaděč RZ/4B-2.3




SCHÉMA SIGNALIZACE OBVODŮ ZDRAVOTNICKÉ IZOLOVANÉ SOUSTAVY "ZIS" a "VDO"




SCHÉMA KONTROLEK PRO SOUSTAVU ZIS





SCHÉMA KONTROLEK PRO SOUSTAVU VDO



POZNÁMKA:

- Jednotlivé soustavy (ZIS, VDO) v rozvaděči prostorově oddělit (osadit na samostatné DIN lišty)

SKŘÍŇ RZ/4B-2.3:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NA PODSTAVCI 100mm

KRYTÍ: IP40/20


ROZMĚR SKŘÍŇE: 800 x 2000 x 400 mm (š x v x h)

PRÍVODY: HOŘEM

VÝVODY: HOŘEM

BARVA: ŠEDÁ (RAL7035)

Signálky osazené na dveřích



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1) TN-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz  
2) Zdravotnická síť IT (ZIS), 2+PE, 230 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ  
D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLCŮ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK
GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ALEŠ PRUDKÝ
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ	ING. ALEŠ PRUDKÝ	ING. ALEŠ PRUDKÝ
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závadní 88, 360 06 Karlovy Vary	INVESTOR: Karlovarský kraj, Závadní 88, 360 06 Karlovy Vary	INVESTOR: Karlovarský kraj, Závadní 88, 360 06 Karlovy Vary	INVESTOR: Karlovarský kraj, Závadní 88, 360 06 Karlovy Vary
NÁZEV AKCE:	NÁZEV AKCE:	NÁZEV AKCE:	NÁZEV AKCE:
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.	KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.	KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.	KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.
STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ	STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ	STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ	STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ
VÝKRES	VÝKRES	VÝKRES	VÝKRES
Rozvaděč RZ/4B-2.3	Rozvaděč RZ/4B-2.3	Rozvaděč RZ/4B-2.3	Rozvaděč RZ/4B-2.3

FORMÁT	8x A4
DATUM	1 / 2017
STUPĚŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 32-16-P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
-	D1.02.4g-28