

CHEVAK Cheb, a.s.
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554
e-mail: chevak@chevak.cz
webová stránka: www.chevak.cz
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367
Datum zápisu: 01.01.1994

Ing. Martin Haueisen
Bezejmenná 1424/9
350 02 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Hana Mlsová/354 414 214

Cheb dne:

22.6.2016

Stanovisko k PD k žádosti o stavební povolení č. 20160404

Název stavby: Cyklostezka podél silnice II 606 v Pomezí nad Ohří - **III. etapa**

Místo stavby: k.ú. Pomezí nad Ohří

Investor: Obec Pomezí nad Ohří, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Záměrem investora je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty podél průtahu silnice II/606 v obci Pomezí nad Ohří. Součástí výstavby cyklostezky bude i úprava průtahu silnice II/606 tak, aby byl bezpečnější v souladu s TP 145. Dále je řešena úprava související dopravní a technické infrastruktury vyvolaná stavbou cyklostezky. Stavba je rozdělena do tří etap, předložená PD řeší **III.etapu**.

V rámci III. etapy výstavby bude doplněn chodník na druhé straně silnice II/606, vč. parkovišť před a za obecním úřadem. Součástí stavby bude dále veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, úprava odvodnění, přeložky a ochrany inženýrských sítí, velkoplošná výsrava silnice II/606, úprava navazujících dopravních a chodníkových ploch, sadové úpravy a osazení mobiliáře.

Odvodnění ploch (návrh níže uvedených stok pro odvodnění):

Množství vod není oproti stávajícímu stavu navýšeno, nebude zasahováno ani do stávajícího systému odvodnění, finálně vždy vyústěného do nádrže Skalka. V zásadě se jedná pouze o výměnu a prodloužení stávající stoky „C“. Výměna a prodloužení stávající stoky „C“ se řeší z důvodu změny dispozice v těchto místech. Dojde k celkovému zatrubnění, namísto kombinace povrchového odvodu příkopem a potrubím. Výměna v celé trase je z důvodu výškové dispozice. Odvod vod z ploch bude proveden uličními vpustmi.

Plánovanou akcí budou dotčeny inženýrské sítě, provozované společností CHEVAK Cheb, a.s.: Vodovodní řady PVC 110, PVC 90, vodovodní přípojky + gravitační kanalizační stoka, výtlačný kanalizační řad, gravitační splaškové přípojky a kabelová přípojka pro ČSOV.

CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním stavebního povolení výše uvedené stavby s následujícími podmínkami:

- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. geodetické zaměření stavby dešťové kanalizace, přípojek UV
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko
- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)

Podmínky pro provádění stavby:

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby. Kontakt: tel. 739 543 352 p.Smka – vodovod a tel. 739 543 353 p.Marek – kanalizace
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok

- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami), včetně osazení světelných bodů mimo ochranná pásma vodovodů a kanalizací
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci do úrovně nivelety nové vozovky/chodníků a ke kontrole funkčnosti armatur

Toto stanovisko nahrazuje původní stanovisko č. 20160389 ze dne 7.4.2016.

CHEVAK Cheb, a.s.¹³
odd. vodorozvoje
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Trávnícká 4/11, 350 02 Cheb

P. 2.
Bc. Jiří Puffer
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Hana Mlsová
referent vodorozvoje