




Pohled severozápadní - bourací práce (1:100)




Pohled jihovýchodní - bourací práce (1:100)



Pohled severozápadní - nový stav (1:100)



Pohled jihovýchodní - nový stav (1:100)



Legenda

S5 Střecha - diesel

střešní hydroizolační fólie tl.1,2mm
- např. Fatrafol 810
ochranná geotextilie 300g/m2
tepelná izolace - EPS 100 S tl.min.100mm
- mechanicky kotvená
- polystyrenové spádové klíny
parozábrana z asfaltového pásu
- min.μ=140 000

- odsekání nesoudržných částí + vyrovnaní podkladu VPC maltou tl.20mm
stávající zdivo

F1c Šambrány a římsy

tenkovrstvá hlazená probarvená silikátová omítka - paropropustná, voděodolná,
zrnitost 0,5mm, provedna ve dvou vrstvách
certifikovaný zateplovací systém
- fasádní izolační desky EPS 70F - třída reakce na oheň E, tl.160mm
stávající vyspravená omítka
- odsekání nesoudržných částí + vyrovnaní podkladu VPC maltou tl.20mm

stávající vyspravená omítka
- odsekání keramického obkladu
- vyrovnaní podkladu VPC maltou tl.20mm
stávající zdivo


F2b Sokl - pod terénem (U_{max} = 0.23 W/m2K)

zásyp + drenáž

S3 Střecha spojovacího krčku - (U_{max} = 0.24 W/m2K)

falcovaný hliníkový plech
strukturální fólie
bednění 25mm
provětrávaná dutina
tepelná izolace - minerální tl.min.160mm
parozábrana z asfaltového pásu
- min.μ=140 000
- např. Alfobit AL S 25
stávající stropní konstrukce

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		1:100
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení ČÁST (SO,PS): Stavební objekty Architektonicko-stavební řešení OBSAH: Spojovací krček - pohledy OBJEDNATEL: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.			Počet A4	Pořadové číslo
				4	10
				Stupeň projektu	
				PSP	
				Datum dokončení	
25.06.2016					
OBSAH:	Číslo zakázky			8478-23	
Číslo archivní:				BPO 2-93595	