

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	277/2018
Vyřizuje:	Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail: olga.bulandrova@voss.cz
Datum:	28.3.2018

Žadatel:
Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary

Kat.území: Locket
P.p.č.: 266/1, 210/2
Akce: oprava silnice v Lokti - ul. Nádražní a ČSA
Účel: vyjádření k existenci podzemních sítí

V zájmovém území výše uvedené stavby se **nachází** podzemní zařízení **vodovod a kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zakres** na přiložené situaci).

Dále upozorňujeme na existenci dešťové kanalizace, která není ve správě naší společnosti.

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude kontaktován vedoucí pracovní příslušného provozního střediska a bude, s ním projednám způsob a průběh provádění prací a výškové úpravy revizních šachet na splaškové kanalizaci a příslušenství vodovodního řádu mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci,
- výšková úprava revizních šachet na splaškové kanalizaci musí být provedena dle požadavku vedoucího pracovníka středisko Kanalizační sítě a to tak, aby po úpravě šachty byla vzdálenost první stupačky od poklopu šachty max.0,5 m,
- tyto práce budou prováděny pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace (Zákon č. 274/2001 Sb.§23 odst.8),
- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí,
- po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání,
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajícího vodovodu a splaškové kanalizace.

Kontakty:

- Vytyčení sítí - p.Brožek, t.č.352 304 223(603 204 901) (měř.vůz 603 857 053)
- Vodovod - středisko Vodovody - město, p. Petr Bari, t.č.603 545 013
- Kanalizace – středisko Kanalizační sítě, p. Petr Mrázek, t.č.603 157 004
- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jířího Dimitrova 1619 • 356 01 Sokolov

Tel.: 601 279 279, 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 45351325 • DIČ: CZ45351325

pro provoz Rokycany: Stehlikova 131/2 • 337 01 Rokycany

- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, t.j. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.
- **u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:**
vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, **1,5 m**
 - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, **2,5 m**
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
- v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
- **v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby**
- v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
- zakres sítí je pouze orientační
- **platnost vyjádření 6 měsíců**

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k případnému napojení na vodovod nebo kanalizaci ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.

S pozdravem



Ing. Jiří Braun
Manažer technického útvaru
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov

Přílohy: situace s orientačním zákresem sítí

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619 • 356 01 Sokolov

Tel.: 601 279 279, 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 45351325 • DIČ: CZ45351325

pro provoz Rokycany: Stehlikova 131/2 • 33701 Rokycany

0.1.24.12018
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 Sokolov

925

