



- [illegible]

[illegible]

Podlažka č.	Montážní výkres č.
TP-2107	- místnost č. A235, A236, A241, A242 - Operační světlík dvouzdrojově
TP-5207	- místnost č. A224 - Automat mycí a dezinfekční
TP-6701	- místnost č. A226 - Panel sprchový s dezinfekcí
TP-5081	- místnost č. A221c - Sterilizátor formaldehydový 110l
TP-5203	- místnost č. A224 - Automat mycí a dezinfekční prokádátlí (10 DIN slit)
TP-5054	- místnost č. A222 - Sterilizátor pami prokádátlí - 8STJ
TP-5056	- místnost č. A222 - Sterilizátor pami prokádátlí - 4STJ

Všechny míry jsou v mm od čisté zdi nebo podlahy. Dodržte kóty, dimenze a rozteče! Provedení instalace v ostatních nezdravotnických prostorách se řadí dle ČSN 33 2000. Požadavky ČSN 33 2000 v místnosti pro lékařské účely řeší ČSN 33 2000-7-710. Způsob napájení dle zásuvek a všech pevně instalovaných spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán skupinou dle ČSN 33 2000-7-710, která je uvedena v šestibílkách níže a názvy místností.

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYT POUŽIT CELY ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘÍMÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLCI ČAS	D. Štěrbová, Sambovská 1545/8, 120 00 Praha 2		Dagmar Štěrbová
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projektový Manažer

D. ŠTERBOVA	D. ŠTERBOVA	H. MALEVICOVA	E-mail: projekty.sterbova@gmail.com Tel: +420 725 006 000

VEDOUCÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
--------------------	--	-------------------------

INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary

NAZEV AKCIE:	FORMAT	2
UČETNÍ OBDOBÍ: UČETNÍ OBDOBÍ: UČETNÍ OBDOBÍ: UČETNÍ OBDOBÍ: UČETNÍ OBDOBÍ:	DATUM	5

STUPEN	I
ZAK. ČÍSLO	A4

VYKRES	PŪDORYS 2NP/A1	MĖSTRO	1:50	E. VYKRS	D2.5
--------	----------------	--------	------	----------	------

pent

Medicare 12, 586-21, JHans

FORMÁT	21x A4
--------	--------

STUPEŇ	DPS
--------	-----

ZAK. ČÍSLO	A 43-14-F
MĚŘITKO	Č. VÝKRESU

1.50	D231-03
------	---------