

označení	název místnosti	plocha [m <sup>2</sup> ]
1.01	WC	16,93
1.02	Sprchy	15,58
1.03a	Pokoj	11,85
1.03b	Chodba	2,01
1.03c	Koupelna + WC	3,43
1.04a	Sklad	12,01
1.04b	Chodba	2,08
1.04d	Pohotovostní WC	3,61
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	67,5

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1np

### LEGENDA POTRUBÍ:

VZT POTRUBÍ (spiro, čtyřhranné skl., ohebné sonoflex)

$\frac{+0}{-100}$

ODVOD VZDUCHU / PŘÍVOD VZDUCHU

PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI POD DVEŘMI / MŘÍŽKOU

~> PŘÍVOD VZDUCHU POD DVEŘMI NEBO MŘÍŽKOU


## POZNÁMKA:

Vzduchotechnické potrubí v objektu je navrženo jako nehořlavé (tř. reakce na oheň A).

Do nucené odvětrávaných prostor bude umožněn přístup vzduchu z okolních místností (chodeb) mřížkou u podlahy ve zdi nebo dveřích (min. průtočná plocha je stanovena v technické zprávě).

Veškeré rozvody budou vedeny pod stropem volně

INDEX		
ZMĚNA		
DATUM		
JMÉNO		
PODPIS		

		LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +42035875111 Fax: +42035612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		OSMAH:  Půdorys 1.NP		ČÁST: Dokumentace objektu Vzdumotechnika		ZAKÁZKA: Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, včetně potrubí, odvětrání sanitálních zařízení DMI		Projektant Ferenč T. Ing.		Vedoucí projektanta Ferenč T. Ing.		Vedoucí zakázky Technická komisa		Zátka T. Ing.		Měřítko 1:50	
OJEDNATEL: Střední lesnická škola Žitlice, příspěvková organizace STAVEBNÍK:		Cíle projektu BPO 2-100406		Datum dokončení 16.04.2018		Stupeň projektu PST		Počet A4 4		Pořadové číslo 2		8961-26		8961-26		8961-26		8961-26	