


Legenda významu čar  
sčrtnutá trasa vedení  
vedení datový rozvod

**Poznámky**  
el.rozvodový jsou uloženy pod omítkou, na povrchu, v trubkách pod omítkou,  
výškové osazení přístrojů dle prvku nn nad podlahou resp.nad zemí  
při montáži kabelů budou dodrženy požadavky dle výrobce kabelů  
minimální odstup rozvodu od zařízení nn dle tabulky 1 (tab. 3 a 4 ČSN EN 50174-2 ed.2)  
**Datový rozvod, televizní rozvod**  
Pro příjem Internetu je uvažováno s pevným připojením se zatíženým přívodem  
do rozvaděče slaboproudých rozvodů RACK ve 3.NP.  
Od datového rozvaděče je veden UTP kabel do koncových zásuvek.

Soustavy : 1+N+PE 230V AC / TN-S  
2 - 24V AC / DC - PELV / SELV

Ochrana před nebezpečným dotykem:  
samostatným odpojením od zdroje - část NN  
bezpečným malým napětím PELV / SELV - část MN

půdorys - 3.NP  
elektronická komunikace -slaboproud

Zodp. projektant, kontroloval				Petr MATAL A.S. - PROJEKCE Východní 12, 352 01 Aš IČO 41631072 mobil +420 606 437 798 E-mail matala@tiscali.cz E-mail matala59@gmail.com	
MATAL A.P.					
Číslo autorizace 0300583					
Investor	Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Krásňany 766, 35124 Hranice				
Rekonstrukce pokojů v 1. a 2. NP (objekt č.p. 766 + objekti bez čp/če, Krásňany, Hranice u Aše)					
		Formát	A3		
		Měřítko	1 : 75		
		Datum	06 / 2018		
		Č.zakázky	34 / 2018		
		služeb	D S P		
		Č.výkresu	Č.pare		
D.1.4. 4	Silnoproudá elektroinstalace včetně ochrany před bleskem				
D.1.4. 5	Elektronická komunikace			6	