

S.A.W. CONSULTING s.r.o.  
DiS. Jaroslav Zavadil  
Prašná 23/24  
407 47 VANS DORF

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

žádost/27.11.2017

NAŠE ZNAČKA

1095794011

VYŘIZUJE / LINKA

Kucharik/800850860

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Cheb/04. 12. 2017

**Vyjádření k PD pro stavební řízení na stavbu: „III/210 Modernizace křižovatky Anenské Údolí“**

Vážení,

dovolte, abychom Vám zaslali vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. držitele licence na distribuci elektriny, týkající se žádosti o vyjádření k PD pro stavební řízení na stavbu:  
**„III/210 Modernizace křižovatky Anenské Údolí“.**

S předloženou PD pro stavební řízení souhlasíme. Bude nutné provést přeložku distribuční soustavy VN, NN. Přeložku distribuční soustavy provede společnost ČEZ Distribuce, a.s. na základě Smlouvy o přeložce distribuční soustavy č. Z\_S14\_12\_81200595545 a následné realizační smlouvy.

Před zahájením stavby v dostatečném předstihu je nutné podat žádost o souhlas s činností v ochranném pásmu elektrického vedení. Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu elektrického vedení je možné vydat po předložení projektové dokumentace s okótováním vzdáleností: konce ochranného pásma – stavba, krajní vodič – stavba. Požadujeme stávající distribuční soustavu nejdříve vytyčit z důvodu přesného umístění. Tento stav s okótováním vzdáleností stavby od distribuční soustavy zanést do koordinační situace.

Toto vyjádření slouží jako podklad pro stavební řízení.

V případě dalších dotazů nás prosím telefonicky kontaktujte na Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Při hovoru s operátorem uvádějte prosím naši značku v záhlaví dopisu.

S pozdravem



Ing. Zdeněk Rada  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě



GEZ Distribuce, a.s.  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 20 036 105