

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 18.04.2016  
Naše zn.: POH/16110/2016-2/101100

AZ Consult, spol. s r. o.  
Klíšská 1334/12  
400 01 Ústí nad Labem

Vyřizuje: Ing. Ján Kojnok  
Tel.: +420 474 636 733  
Mobil: +420 606 757 556  
E-mail: kojnok@poh.cz

Datum: 25.04.2016

Kontaktní  
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

### II/210 modernizace silnice lom – Podstrání, SO 102 a SO 202, úsek B, km 43,90 - 44,47

K Vaší žádosti ze dne 18. dubna 2016 o vyjádření k návrhu technického řešení stabilizace tělesa silnice Vám sdělujeme následovně:

S předloženým návrhem stabilizace tělesa silnice **souhlasíme** s následujícími připomínkami:

#### Stanovisko z hlediska Povodí Ohře, s. p.:

1. K realizaci kamenného záhozu nebude využit materiál (kameny) z koryta Lobežského potoka. Uvedeným zásahem by došlo k narušení stávajícího stabilního biotopu. Kámen použitý k provedení záhozu bude dovezen. Parametry kamene budou odpovídat přirozeně se vyskytujícímu kameni v korytě potoka.
2. Kamenný zához bude ve dně opřen o patu vytvořenou kameny odpovídajících rozměrů, tzn. rozměrů, které zabezpečí stabilitu záhozu. Ve výkresové dokumentaci (C2.4.2) znázorněná pata, dle našeho názoru, není dostatečně dimenzovaná pro zajištění stability tělesa záhozu.
3. Kamenný zához podél opěrných zdí bude navržen a proveden v souladu s výpočtem nevymílacích rychlostí (mezní profilová rychlost vodního proudu, při které se ještě neporušuje stabilita koryta, nedochází k vymílání dna a k odnášení dnových splavenin).
4. Do situace a příčných řezů budou zakresleny katastrální hranice pozemků.
5. Dokumentace k územnímu řízení bude doplněna o záborový elaborát.
6. Do zahájení stavebního řízení budou vyřešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům, ke kterým má Povodí Ohře, s. p., právo hospodařit. Kontaktní osoba ohledně majetkoprávní problematiky je paní Jetenská, e-mail: hjetenska@poh.cz, tel.: 474 636 723, mob.: 606 757 550.
7. Povodí Ohře, s. p., nebude přebírat do svého majetku žádné objekty ani zařízení vybudované v rámci stavby.

Pozn.: Předložená dokumentace je návrhem technického řešení stabilizace břehu Lobežského potoka. Po zpracování dokumentace k ÚŘ a SŘ (dle výše uvedených připomínek), bude dokumentace (k ÚŘ a následně SŘ) předložena na naše vodohospodářské oddělení k posouzení.

**Předmětem vyjádření** je návrh stabilizace silničního tělesa v úseku lom – Podstrání. Silnice se ve dvou úsecích dostává do těsného souběhu s korytem Lobežského potoka a to v trase délky 66 m a 78 m.

V uvedených úsecích je jako stabilizační prvek silnice navržena betonová opěrná zeď proměnlivé výšky (0,5–2,6 m). Pohledová strana zdi bude ve sklonu 1 : 5 a bude obložena kamenem (žula) a vyspárována cementovou maltou. Na zdi bude osazena betonová římsa a ocelové zábradelní svodidlo. Zeď bude založena na betonovém základu provedeném ve výkopu hloubky 0,8 m pod stabilním dnem koryta. Betonová zeď bude v doteku se dnem opevněna kamenným záhozem.

V úseku délky 32 m mezi opěrnými zdmi bude těleso silnice stabilizováno kamenným záhozem. Zához bude opřen o patu, která bude zapuštěna do stabilního dna koryta v hloubce 0,5 m.

Celá stavba se nachází v extravilánu (zalesněná oblast JV od Sokolova), v předmětném úseku není zpracovaná studie záplavového území Lobežského potoka.

Stavebníkem je Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Zpracovatelem dokumentace je adresát tohoto vyjádření.

ID útvaru povrchových vod: OHL\_0310 - Lobežský potok od pramene po ústí do Ohře. HGR: 6112  
- Krystalinikum Slavkovského lesa.  
ČHP: 1-13-01-1270-0-00



Ing. Eva Benešová  
vedoucí technické skupiny

#### Rozdělovník

POh, s. p. PŘ

POh, s. p. závod Karlovy Vary – provoz Karlovy Vary

POh, s. p. závod Karlovy Vary – odd. PoM, paní Hana Jetenská

VHE: 11-23/ ČHP: 1-13-01-127 GIS: ZÚ: 864799/1021133 KÚ: 864390/1020787

a/a 16110