

stávající ústředna E P S  
napojení na stávající desku

BMZ  
EPS

Legenda významu značek

m

EPS stávající magnet dveří

m

EPS přidany magnet dveří

BMZ

Požární ústředna E P S

EPS přidane externí zobrazovací tablo

Legenda významu čar

nové vedení - hlásicí linka

nové vedení - signalizační linka

nové vedení - navázané zařízení

2 NP

3 NP

1 NP

EPS  
5.W5  
místnost 2  
ošetřovna

3.12 3.11 3.5 3.6 3.8 3.7  
EPS 3.W3 EPS 3.W3 m m m

3.3 3.4 3.10 3.9  
místnost 201 schodiště místnost 201 schodiště EPS 3.W3 místnost 75 pokoj EPS 3.W3 místnost 200 2 NP

3.1 3.2  
místnost 102 chodba místnost 102 chodba

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Popis prvků - nový zjednodušený popis

Blok s atributem (číslo hlásiče)

.LL.HH



\*\*

LL/HH

vynecháno číslo ústředny

LL/x číslo linky

xx/HH/číslo prvku

značení za lomítkem je vynecháno

E P S - popis, doplnění a úprava dle P B Ř

- původní řešení samostatného systému EPS pro 3.NP a CHÚC z roku 2014 je postupně rozšířeno na prostory v 1. a 2. NP

- původní umístění ústředny E P S v sesterně v 1.NP bylo při provádění stavby změněno do v sesterňy ve 3.NP - místnost 322.

- do ošetřovny č 2 v 1. NP se doplní E P S externí plnohodnotné a zobrazovací tablo

- doplnění el magnetů dveří dřížící dvřeře v otevřené poloze

2. NP - mezi m č 203 a 204

3. NP - mezi m č 302 a 303, meiti m č 337 a 347

- Stávající nastavení systému EPS v neposuzovaném objektu je navrženo i nadále zachovat dle původního návrhu viz původní pláné P B Ř; není nově navrženo přednastavení systému EPS

Ovládaná zařízení EPS:

- EPS odblokovává přídržné magnety na trvale otevřených požárních uzávěrech - jedná se o požární uzávěry mezi střešovým schodištěm ( CHÚC B) a sousedními prostory, a to ve všech patrech. V případě požáru zajišťuje EPS odpojení od napětí a tím dojde k mechanickému uzavření dveří

Zodp.projektant, kontroloval		MATEJKA P.	
Číslo autorizace 0300583			
Investor		Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace, Krásoňany 766, 35124 Hranice	
Rekonstrukce střechy objektu domova včetně půdní vestavby a solárních panelů na střechnu (objekt č.p. 766 + objekt bez čpýče, Krásoňany, Hranice u Ase)		Formát	A3
		Měřitlo	
		Datum	08 / 2018
		Č.zakázky	34 / 2018
D.1.4. 4 Silnoproudá elektrotenika včetně ochrany před bleskem		slupeň	D S P
		Č.výkresu	Č.pate
D.1.4. 5 Elektronická komunikace		4	