

Vysvětlení zadávací dokumentace
Rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 7/ZPR/ 2019
Název zakázky: II/230 Rájov

Zadavatel obdržel dne 05. 04. 2019 v elektronické podobě žádost jednoho dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ:

Dobrý den, obracíme se na Vás s dotazem ohledně tloušťky konstrukční vrstvy ACP 22. Ve vzorovém příčném řezu je u konstrukční vrstvy ACP 22 uvedena tloušťka 50 mm, ale minimální předepsaná tloušťka je 60 mm. Jakou tloušťku máme ocenit?

Odpověď na dotaz:

Správná konstrukční vrstva je ACP 16 tl. 50 mm, chybně byla uvedena jako ACP 22.

UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE!!!

Po projednání s projektantem sděluje zadavatel, že došlo k chybě v návržení modifikovaných vrstev ACP, ACL, ACO – tyto vrstvy mají být nemodifikované. Naopak infiltrační a spojovací postřiky mají být správně z modifikovaných asfaltových směsí. Správná skladba je uvedena v opraveném příčném řezu a soupisu prací.

Související změny v Zadávací dokumentaci:

výměna výkresu - vzorové příčné řezy a oprava soupisu prací

Vzhledem k charakteru změny zadávacích podmínek **zadavatel prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek do **24.04.2019 do 09:00 hodin**.

V Sokolově dne 08. 04. 2019

Ing. Jan Lichneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023