


LEGENDA:

- Třířázový rozvod
- Zásuvkový rozvod
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP44

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Klímešová Miroslava		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		Měřítko
Projektant	Klímešová Miroslava		Technická kontrola			1:50
<div><p>LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p></div>	ZAKÁZKA: ZŠ Ostrov - Řešení bezbariérovosti venkovních a výukových prostor a keramické dílny				Počet A4	Pořadové číslo
					4	3
	Stupeň projektu					
	PST					
	ČÁST: Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby Dokumentace stavebních objektů Silnoproudé elektroinstalace	Datum dokončení	9075-25			
	OBSAH: Půdorys 3.np	20.11.2018				
				Číslo zakázky		
				9075-25		
OBJEDNATEL: Základní škola Ostrov, Příspěvková organizace				Číslo archivní	BPO 2-102423	
STAVEBNÍK:						