

POZNÁMKA:

UT — Stoupací potrubí ÚT

15°C / – — - NÁVRHOVÁ TEPLOTA MÍSTNOSTI
- VÝPOČTOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI

BILANCE - TOPNÝ OKRUH: NENÍ ŘEŠENO

LEGENDA - POTRUBÍ:

Rozvody topné vody, teplotní spád cca 80/60°C.
Rozvody stávajícího ÚT z trubek ocelových bezešvých.
Rozvody nového ÚT z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením.
Potrubí volně vedené bez izolace, zakryté v podlaze bude opatřené tepelnou izolací z pěnového PE.
Potrubí bude vedeno ve sklonech, tak aby docházelo k samovolnému odvzdušňování do stoupačky nebo do otopného tělesa.

LEGENDA- OT:

19–150/680

Stávající otopné litinové článkové těleso (počet čl.-šířka-výška).
Napojení OT na potrubí z boku přes stávající šroubení a termostatický ventil.
Termostatická hlavice ruční.
Přednastavení ventilu bude ponecháno.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Pluhař M. Ing., CSc		Měřítko 1:50
Projektant	Ferenc Tomáš Ing.		Technická kontrola			

bpo spol. s r.o.
LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: ZŠ Ostrov - Řešení bezbariérovosti venkovních a výukových prostor a keramické dílny

ČÁST: Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby
Dokumentace stavebních objektů
Vytápění

OBSAH: Půdorys 1.NP

OBJEDNATEL: Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

STAVEBNÍK:

Počet A4	Pořadové číslo
2	2
Stupeň projektu: PST	
Datum dokončení: 20.11.2018	
Číslo zakázky: 9075-25	
Číslo archivní: BPO 3-102321	