Poznámky:

- Tento výkresový soubor je součástí projektové dokumentace pro provedení stavby. Je nutné jej číst v souvislosti s ostatními částmi projektu a s platnými normami.
- Rozměry jsou v milimetrech, kóty výškové v metrech, pokud není uvedeno jinak.
- Nivelační body pro provedení výškového zaměření jsou vyznačeny v půdorysech.
- Před zahájením realizace je nutné ověřit skutečnou geometrii konstrukce a v případě rozporů kontaktovat projektanta.

ULOŽENÍ NOSNÍKŮ:

ULOŽENÍ UL1:

NOVÉ ZDĚLENÉ NOSNÍKY VÝŠKY 100 A 120 MM SE OSAZÍ NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO PŘES BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ BLOK VÝŠKY 250 MM, ŠÍŘKY PODLE ŠÍŘKY ZDIVA A HLOUBKY DLE HLOUBKY ULOŽENÍ + 50 MM – VIZ KÓTA ULOŽENÍ + 50 mm. DÉLKA ULOŽENÍ TĚCHTO NOSNÍKŮ, POKUD V DANÉM MÍSTĚ NENÍ UVEDENO JINAK, JE 250 MM. ROZNÁŠECÍ BLOK BUDE VYTVOŘEN ZPLAVENÍM SÍTĚ KARI 8/100/8/100 PŘI HORNÍM I SPODNÍM POVRCHU – KRYTÍ CCA 20–25 MM A BUDE PROVEDEN PO POLOVINÁCH VE SMĚRU S OSAZOVÁNÍM PŘEKLADŮ, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. BETON C20/25–XC1.

ULOŽENÍ UL2:

NOVÉ ZDĚLENÉ NOSNÍKY VÝŠKY 140 A VÍCE MM SE OSAZÍ NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO PŘES BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ BLOK VÝŠKY 250 MM, ŠÍŘKY PODLE ŠÍŘKY ZDIVA A HLOUBKY DLE HLOUBKY ULOŽENÍ + 50 MM – VIZ KÓTA ULOŽENÍ + 50 mm. DÉLKA ULOŽENÍ TĚCHTO NOSNÍKŮ, POKUD V DANÉM MÍSTĚ NENÍ UVEDENO JINAK, JE 250 MM. ROZNÁŠECÍ BLOK BUDE VYTVOŘEN ZPLAVENÍM SÍTĚ KARI 8/100/8/100 PŘI HORNÍM I SPODNÍM POVRCHU – KRYTÍ CCA 20–25 MM A BUDE PROVEDEN PO POLOVINÁCH VE SMĚRU S OSAZOVÁNÍM PŘEKLADŮ, VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. BETON C20/25–XC1.

LEGENDA HMOT

- Monolitický železobeton ve svislých konstrukcích
- Monolitický železobeton ve sklopeném řezu
- Prostý beton
- Stávající smíšené nebo cihlené zdivo
- Dozdívka z CP P20 na maltu MCV 2,500 MPa
- Bourané konstrukce

BETONY DLE ČSN EN 206–1 – MONOLIT:

C25/30 – XC1(CZ) Cl 0,20 – D_{max}22 – S3

C30/37 – XC4, XA1(CZ) Cl 0,20 – D_{max}22 – S3

- 90ti denní nárůst pevnosti
- beton odolný proti pronikání vody, max. průsak dle ČSN EN 12 390–8 je 50mm
- s přímésí krystalizační přísady do betonu v množství 0,4kg na 25kg cementu
- cement se středním vývojem pevnosti CEM 42,5

C30/37 – XC1(CZ) Cl 0,20 – D 22 – S3

- drátkobeton 45kg/m3

BETONÁŘSKÁ OCEL B500B(10 505 (R)), KARI SÍTĚ OCEL Fe360 (S235) – VÝROBNÍ SKUPINA B



REVIZE	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ	STUPEŇ PD:	DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
		OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
		PROFESE:	D.1.2 - KONSTRUKČNÍ STATICKÁ ČÁST
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Karlovarský kraj, IČO 70891168 Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	300801114
		DATUM:	12/2018
MÍSTO STAVBY:	Mariánskolázeňská 336/2, 360 01 Karlovy Vary parcely par. č. 902, 903/3, k.ú. Karlovy Vary	FORMÁT:	1 A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	NTAR Botulova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 224 919 911 www.ntar.cz, info@ntar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KUPR, jkupr@ntar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@ntar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	ALSTOM spol. s r.o. Gerstnerova 3116/3, 602 00 Brno tel.: +420 224 919 911 www.alstom.cz, alstom@alstom.cz	VÝKRES:	VÝKRES TVARU 2.PP ČÁST B
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN ŠULCEK, sulcek@alstom.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	300801114-SO 101-D.1.2
VYPRACOVAL:	Bc. MATĚJ HLAVÁČEK, hlavacek@alstom.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.b.03B
		REVIZE:	-