

[illegible]

LEGENDA:

N01.01-III OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

POŽADOVANÁ PO KONSTRUKCI

21A  PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ

**HYDRANT D25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ,**

 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, FUNKČNOST 60 min.

**TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS**

 SIGNALIZAČNÍ PANEL EPS

AKUSTICKÉ POPLACHOVÉ ZAŘÍZENÍ

 TLAČITKO TOTAL STOP

 TLAČÍTKO CENTRA

HLASICI ZONA EPS

←21 SMĚR ÚNIKU (+ POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB)

142 VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ (+ POČET)

**KM1** KRITICKÉ MÍSTO

## UMÍSTĚNÍ A IDENTIFIKACE POŽÁRNÍ TABULKY

2) směr "Únikový východ vlevo"

2P. směr "Unikový východ vpravo"

3P. směr "Únikový východ po s


HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

HRANICE PNP

PROSTOR PŮ BEZ

PROSTOR CHŮC

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B<sub>p</sub>v ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE: <b>KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZMĚNA 2 (2018)</b>		STUPEŇ PD: <b>DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>	
		OBJEKT:	<b>SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA</b>
		PROFESE:	<b>D.1.3 - POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>
INVESTOR A OBJEDNATEL:	<b>KARLOVARSKÝ KRAJ</b> Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	<b>30080111-4</b>
MÍSTO STAVBY:	<b>Mariánskolázeňská 306/2, KARLOVY VARY</b> pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	DATUM:	<b>12/2018</b>
		FORMÁT:	<b>3 × A4</b>
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	 <b>INTAR</b> INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUČÍ PROJEKTU:	<b>JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz</b>	MĚŘÍTKO:	<b>1:200</b>
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	<b>ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz</b>		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	Ing. arch. Petr Hejtánek Makedonská 619/11, 190 00, Praha 9 tel.: +420 605 146 917 petrhejtanek@seznam.cz	VÝKRES: <b>PBŘ - PŮDORYS 1. PP</b>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	<b>ING. ARCH. PETR HEJTMÁNEK</b>	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	<b>ČÍSLO VÝKRESU:</b>
VYPRACOVAL:	<b>ING. ARCH. PETR HEJTMÁNEK</b>	<b>30080111-4/SO 101/D.1.3</b>	<b>102</b>
			<b>REVIZE:</b>
			<b>-</b>