



Poznámka

Před zahájením stavebních prací budou demontovány čidla EPS
Demontáž je možné provést pouze po odhlášení čidla z ústředny
Demontáží nesmí dojít k vyhlášení požárního poplachu
Čidla budou předána zástupci investora.
Po dokončení stavby budou čidla opět namontována a přihlášena.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
ROZVODNÁ SOUSTAVA :
3 NPE~50Hz, 230/400V, TN-S

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Ateliér : SOKOLOV	Projektant : Ing. Pavel Borák
AIP : Ing. Pavel Borák	Kreslil : Ing. Pavel Borák
Ved. proj. : Ing. Pavel Borák	Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Investor : Muzeum Sokolov p.o.	Místo stavby : Sokolov

Akce : **Kamerový systém výstavních prostor 1. NP
+ zázemí s kuchyňkou**

Charakter stavby : Stavba
Stupeň PD : Dokumentace pro provedení stavby

Objekt :
Výkres :
Půdorys 1.NP - ELEKTROINSTALACE

Formát :	2A4	Datum :	02/2019
Měřítko :	1:50	Zakázka č. :	04/19

Číslo výkresu :

EL-01