



Vysvětlení zadávací dokumentace
Rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 11/ZPR/2019

Název zakázky: Oprava povrchu III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská

Zadavatel obdržel dne 06. 09. 2019 v elektronické podobě žádost jednoho dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ č. 1:

Ve VV nesouhlasí u konstrukce hloubkové úpravy bilance mezi odstraňovanou konstrukcí a nově budovanou konstrukcí (více se odstraní, než nově položí).

Skladba odstraňované kce:

Frézování 11 cm

Bourání asfaltu 15 cm

Odstranění štěrku 20 cm

Odkop 45 cm

Odkop (sanace) 20 cm

CELKEM 111 CM

Skladba nové kce:

ACO 4 cm

ACL 7 cm

ACP 9 cm

ŠD 20 cm

MZK 20 cm

ŠD (sanace) 20 cm

CELKEM 80 CM

Prosím o zdůvodnění, popř. opravu VV.

Odpověď na dotaz:

Projektant:

Odkopávky a sanace jsou v rozpočtu stanoveny v předpokládaném maximálním rozsahu, přičemž skutečný rozsah bude určen až na stavbě dle skutečného stavu podloží. Pokud tyto práce nebude nutné provádět, budou tyto položky úspora. Pokud je naopak bude nutné provést, předpokládali jsme provedení zásypů z vhodných vrstev původních vozovek (štěrk), které by nebyly odváženy na skládku, ale použily by se na stavbě.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

DOTAZ č. 2:

V TZ, odstavci 4.13 se hovoří o nutné koordinaci se současnou výstavbou plynovodního zařízení. Žádáme zadavatele o předložení vyjádření uvedených investorů. Žádáme o předložení vyjádření správce plynovodu.

Odpověď na dotaz:

Přílohy stanoviska RWE.

DOTAZ č. 3:

Nesoulad mezi VV a PD v části požadovaných obrub

PD

kamenný obrubník silniční přímý 1000x300x200mm a čela 1000x300x350 (vzorový řez 1000x300x250)

kamenný obrubník silniční zkosený 1000x300x250 mm (vzorový řez 1000x300x200)

VV

kamenný obrubník silniční přímý 1000x250x250mm

kamenný obrubník silniční zkosený 1000x300x250 mm

Prosím o zdůvodnění, popř. sjednocení.

Odpověď na dotaz:

Projektant:

Obrubníky budou provedeny dle rozměrů uvedených v soupisu prací (výkazu výměr).

Související změny v Zadávací dokumentaci: opravena technická zpráva, vzorové příčné řezy a doplněny stanoviska RWE

Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru změny zadávacích podmínek zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Sokolově dne 11. 09. 2019

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023