

Katastrální území
Druh povrchu
Vzdálenost šachet
Číslo šachty – hloubka m

Mariánská		
Rostlý terén	Silnice	Rostlý terén
13.90		

Přepojení do dešťové kanalizace
SO 04.4.
Měřítko 1:100/100

Legenda

— Stávající terén

Zaústění do dešťové kanalizace
KT DN 200

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu


Kóta dna potrubí

Kóta dna výkopu

Kóta stávajícího terénu

Srovnávací rovina
Staničení v km, v m

Spád ‰ délka m
Profil, materiál, délka m
Kapacita l/s – rychlost m/s
Návrh l/s – rychlost m/s








Upozornění:

Před započítím stavby je nutné ověřit skutečné hloubky stávající dešťové kanalizace v místech budoucích napojení!

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS	22.9.2019	J. KORČMAROŠ	<i>[Signature]</i>
0	K PROJEDNÁNÍ	22.7.2019	J. KORČMAROŠ	<i>[Signature]</i>
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	 <div>Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 ® Držitel certifikátu ISO 9001</div>		
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
						
MĚSTSKÝ A STAVEBNÍ ÚŘAD: MÚ JÁCHYMOV						
INVESTOR: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské						
STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI ČOV SO 04 KANALIZACE (PŘÍPOJKY) KARLOVARSKÝ KRAJ				FORMÁT	A3	ČÍSLO PARÉ
				ÚČEL	DÚS	
				DATUM	07/2019	
				MĚŘÍTKO	1 : 100/100	
				KÓTOVÁNO V	m	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS SO 04.4. - PODÉLNÝ ŘEZ				Č.ZAKÁZKY	01-03/2019	D.1.4.
				Č.VÝKRESU		