

Katastrální území
Druh povrchu
Vzdálenost šachet
Číslo šachty – hloubka m

	Mariánská
	Rostlý terén
	10.20

Přepojení do dešťové kanalizace
SO 04.5.
Měřítko 1:100/100

Legenda

— Stávající terén

Zaústění do dešťové kanalizace
KT DN 150

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu

Kóta dna potrubí


Kóta dna výkopu

Kóta stávajícího terénu

Srovnávací rovina
Staničení v km, v m

Spád ‰ délka m
Profil, materiál, délka m
Kapacita l/s – rychlost m/s
Návrh l/s – rychlost m/s

10.0	–	10.20
PP DN150	–	10.20
45.29	–	1.44
0.00	–	0.00
18.29		








Upozornění:

Před započítím stavby je nutné ověřit skutečné hloubky stávající dešťové kanalizace v místech budoucích napojení!

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS	22.9.2019	J. KORČMAROŠ	<i>[Signature]</i>
0	K PROJEDNÁNÍ	22.7.2019	J. KORČMAROŠ	<i>[Signature]</i>
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	 <div>Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 © Držitel certifikátu ISO 9001</div>	
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK		
					
MĚSTSKÝ A STAVEBNÍ ÚŘAD: MÚ JÁCHYMOV					
INVESTOR: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské					
STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI ČOV SO 04 KANALIZACE (PŘÍPOJKY) KARLOVARSKÝ KRAJ					
OBSAH: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS SO 04.5. - PODÉLNÝ ŘEZ					
FORMÁT				A3	ČÍSLO PARÉ
ÚČEL				DÚS	
DATUM				07/2019	
MĚŘÍTKO				1 : 100/100	
KÓTOVÁNO V				m	Č. ZAKÁZKY
Č. ZAKÁZKY				01-03/2019	
Č. VÝKRESU				D.1.5.	