


PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZACE V KOMUNIKACI

SKLADBA KOMUNIKACE DLE TP 170 PRO TŘIDU DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ D1–N



LEGENDA :

- 1 – KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PP DN 200

2 – PÍSKOVÉ LOŽE

3 – STĚRKODRŤ 0–22 – OBSYP

4 – HUTNĚNÝ ZÁSYP – 100% VÝMĚNA VÝKOPKU ZA STĚRKODRŤ 0–22

5 – ŠD_A; tl.300mm

6 – ACP 16+ tl.70mm
- 7 – ACO 11+ tl. 40mm

8 – PAŽENÍ

9 – ŠÍŘKA VÝKOPU v m

10 – DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

b – ŠTĚRK

TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV SE ROZUMÍ PO ZHUTNĚNÍ PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE PLATÍ NV č.591/2006 Sb.

VNĚJŠÍ PRŮMĚR	ŠÍŘE VÝKOPU
MENŠÍ NEŽ 400	OD+0,7
DN250	1200mm
DN300	1300mm

VĚTŠÍ NEBO ROVNO 400	OD+0,8
DN400	1500mm
DN500	1600mm
DN600	1700mm
DN800	1930mm

KAMENINOVÉ POTRUBÍ	
VNITŘNÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE
DN250	230mm
DN300	250mm
DN400	285mm

PP POTRUBÍ	
VNITŘNÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE
DN500, DN600, DN800	100mm

LEGENDA :

Kanalizační potrubí:
Potrubí a tvarovky pro beztlakové použití jsou navrženy z PP a vyráběné dle požadavků normy ČSN EN 13476. Pro beztlakové aplikace se v celém rozsahu použije plnostěnné hladké třívrstvé PP potrubí kruhové tuhosti SN 10 (10 kN/m²) a vstříkolisované tvarovky kruhové tuhosti SN 16 (16 kN/m²). Potrubí je spojováno pomocí dvojitých hrdel s pevně zabudovaným integrovaným těsnícím kroužkem, s těsností min.0,5 baru a možností tlakového čištění min. 120 barů. Potrubí umožňuje pokládku do –10 °C, doloženo atestem.

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS	22.9.2019	J. KORČMAROŠ	<i>Korčmaroš</i>
0	K PROJEDNÁNÍ	22.7.2019	J. KORČMAROŠ	<i>Korčmaroš</i>
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	<div>Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E. autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 ® Držitel certifikátu ISO 9001</div>		
M. KUBÁT	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
<i>Kubát</i>	<i>Janoušek</i>	<i>Jan Šinták</i>	<i>Jan Šinták</i>			
MĚSTSKÝ A STAVEBNÍ ÚŘAD: MÚ JÁCHYMOV				FORMÁT	A3	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské				ÚČEL	DÚS	
STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI ČOV SO 04 KANALIZACE (PŘÍPOJKY) KARLOVARSKÝ KRAJ				DATUM	07/2019	
				MĚŘÍTKO	1 : 20	
				KÓTOVÁNO V	m	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS				Č.ZAKÁZKY	01-03/2019	D.2.1.
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZACE V KOMUNIKACI				Č.VÝKRESU		