

Katastrální území  
Druh povrchu  
Vzdálenost šachet  
Číslo šachty – hloubka m

Mariánská
Rostlý terén
3.50

Přepojení do dešťové kanalizace  
SO 04.2.  
Měřítko 1:100/100

Legenda

— Stávající terén

Zaústění do dešťové kanalizace  
KT DN 500

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu

Kóta dna potrubí

Kóta dna výkopu

Kóta stávajícího terénu

Srovnávací rovina  
Staničení v km, v m


Spád ‰ délka m  
Profil, materiál, délka m  
Kapacita l/s – rychlost m/s  
Návrh l/s – rychlost m/s

111.4	–	3.52
PP DN200	–	3.52
158.01	–	5.03
0.00	–	0.00

5.39



Stávající uliční vpust








Upozornění:

Před započítím stavby je nutné ověřit skutečné hloubky stávající dešťové kanalizace v místech budoucích napojení!

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS	22.9.2019	J. KORČMAROŠ	
0	K PROJEDNÁNÍ	22.7.2019	J. KORČMAROŠ	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	 <b>Ing. Jan ŠINTÁK - I.P.R.E.</b> autorizovaná projekční a inženýrská kancelář 362 14 Kolová 2 IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037 tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751 ® Držitel certifikátu ISO 9001		
J. KORČMAROŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINTÁK	Ing. J. ŠINTÁK			
						
MĚSTSKÝ A STAVEBNÍ ÚŘAD: MÚ JÁCHYMOV						
INVESTOR: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské				FORMÁT	A3	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI ČOV SO 04 KANALIZACE ( PŘÍPOJKY ) KARLOVARSKÝ KRAJ				ÚČEL	DÚS	
				DATUM	07/2019	
				MĚŘÍTKO	1 : 100/100	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS  SO 04.2. - PODÉLNÝ ŘEZ				KÓTOVÁNO V	m	D.1.2.
				Č.ZAKÁZKY	01-03/2019	