

Vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodnutí zadavatele

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 6/ZPR/2020

Název zakázky: Oprava povrchu III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská

Zadavatel obdržel dne 26.02.2020 v elektronické podobě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

Dobrý den.

Žádáme Vás o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce

„Oprava povrchu III/2114 Mariánské Lázně, ul. Chebská“

Dotaz:

VV obsahuje položky

11317		ODSTRAN KRYTU ZPE VNĚ NÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3
-------	--	--	----

Tato položka dle její technické specifikace zahrnuje odstranění a odvoz na skládku.
Dle PD se jedná ale o odstranění a následné přeskládání krytu. To VV již neobsahuje. Prosím o vysvětlení popř. doplnění VV.

11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M
-------	--	---	---

Tato položka dle její technické specifikace zahrnuje odstranění a odvoz na skládku.
Dle PD se jedná ale o odstranění a následné znovuosazení. To VV již neobsahuje. Prosím o vysvětlení popř. doplnění VV.

18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ VTL DO 0,10M	M2
-------	--	---	----

Tato položka dle její technické specifikace zahrnuje dovoz ornice z meziděpa.
VV neobsahuje nákup ornice + štěrkopísku dle požadavku PD. Prosím o vysvětlení popř. doplnění VV.

18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ VTL DO 0,15M	M2
-------	--	---	----

Tato položka dle její technické specifikace zahrnuje dovoz ornice z meziděpa.
VV neobsahuje nákup ornice + kačírku dle požadavku PD. Prosím o vysvětlení popř. doplnění VV.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2
-------	------------------------------	----

Tato položka dle její technické specifikace zahrnuje pokládku + dodávku materiálu.
Dle PD předchází rozebrání, které není ve VV obsaženo. Prosím o vysvětlení, popř. doplnění.

465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2
--------	--------------------------------------	----

Tato položka dle její technické specifikace zahrnuje pokládku + dodávku materiálu.
Dle PD předchází rozebrání, které není ve VV obsaženo. Prosím o vysvětlení, popř. doplnění.

11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3
-------	---	----

Tato položka dle její technické specifikace zahrnuje odstranění a odvoz na skládku.
Dle PD se jedná ale o odstranění a následné přeskládání krytu. To VV již neobsahuje. Prosím o vysvětlení popř. doplnění VV.

ODPOVĚĎ:

Položka 11317 ve VV byla doplněna následovně: včetně očištění a opětovného položení dlažebních kostek.

Položka 11353 ve VV byla doplněna následovně: včetně očištění a opětovného osazení obrubníků.

Položka 18231 ve VV byla doplněna následovně: včetně nákupu ornice a štěrkopísku

Položka 18231 ve VV byla doplněna následovně: včetně nákupu ornice a kačírku

Položka 46591 ve VV byla doplněna následovně: nejedná se o rozebírání stávající dlažby, položka zahrnuje nákup a doplnění za rozbité

Položka 465921 ve VV byla doplněna následovně: položka zahrnuje rozebrání, včetně náhrady za poničenou dlažbu.

Jedná se o 1. a 2. etapu, všechny stavební objekty.

Položka 11318 ve VV byla doplněna následovně: položka zahrnuje rozebrání a opětovné položení dlažby. *Jedná se o 1. a 2. etapu, SO 102.*

DOTAZ č. 2:

VV uvádí použití ACO 11+, PD uvádí použití ACO 11+ modifik? Prosím o sjednocení a uvedení, jaká směs bude požadována?

ODPOVĚĎ:

VV byl sjednocen s PD a opraven na: asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO 11+, 11S, tl. 40 mm. *Jedná se o 1. a 2. etapu stavby, všechny stavební objekty.*

Zadavatel obdržel dne 03.03.2020 v elektronické podobě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

DOTAZ č. 1:

V informacích o zakázce a v projektové dokumentaci je umístění SSZ sensorů, ale ve výkazu výměr na to není položka. Zajistí si tedy investor tyto práce sám?

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

ODPOVĚĎ:

VV byl sjednocen s PD a opraven. Doplněna položka do VV – č. položky 9161511 – SENZOR – SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ včetně vyjmutí senzorů v místě sanace a zpětné umístění do vozovky. *Jedná se o 2. etapu, SO 102.*

DOTAZ č. 2:

Ve výkazu výměr ve 2. etapě není uvažováno s úpravou stávajících autobusových zastávek. Výkaz výměr neobsahuje ani výměnu podkladních vrstev, což si po prohlídce stavby myslíme, že by bylo potřeba. Je uvažováno s úpravou stávajících autobusových zastávek a podkladních vrstev nebo to bude řešeno formou víceprací? Ve výkazu výměr je pouze položka na výměnu betonové dlažby (předpokládáme, že je to úprava chodníku) a ne předláždění kamenné dlažby autobusové zastávky. Nebo to bude řešeno dodávkou nové dlažby?

ODPOVĚĎ:

VV byl sjednocen s PD a opraven. Doplněna položka do VV – č. položky 58221 - DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA včetně výměny podloží. *Jedná se o 2. Etapu, SO 101.*

Tímto vysvětlením dochází k úpravě výkazu výměr Zadávací dokumentace. Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k charakteru vysvětlení a úprav zadávací dokumentace zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek do **20.03.2020.**

V Sokolově dne 06.03.2020

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023