

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7**

v rámci zadávacího řízení:

**Ev. č. VZ zadavatele: 3/ZPR/2020**

**Název zakázky: Modernizace silnice Vřesová – Tatrovce, úsek č. 5 a 6**

*Zadavatel obdržel dne 03.04.2020 v elektronické podobě žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:*

### **DOTAZ č. 1:**

Dobrý den, žádáme do doplnění zadávací dokumentace.

Spojovací postřik - prosím o uvedení požadované gramáže, tj množství zbytkového asfaltu (g/m<sup>2</sup>).

### **ODPOVĚĎ:**

Na stavbě bude použit infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m<sup>2</sup> (ACP) a spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m<sup>2</sup> (ACO).

### **DOTAZ č. 2:**

Z PD, vzorového řezu, je patrné, že mezi vrstvu ACP a ACO se bude pokládat geomříž. V PD není specifikovaná požadovaná pevnost geomříže? Prosím o doplnění. Ze vzorového řezu není zřejmé, zda-li se bude geomříž pokládat v celé ploše komunikace? Prosím o vysvětlení. Ve VV, v pol. 574134 a 574174 je uvedeno, že každá z těchto položek bude obsahovat dodávku a montáž geomříže. To je v rozporu s PD.

### **ODPOVĚĎ:**

Minimální požadovaná tahová pevnost geomříže je 50 kN/m. Geomříž je používána na zpevnění krajů vozovky (tj. z jedné strany pro rozšíření konstrukčních vrstev u krajnice a z druhé strany pro napojení vozovky s konstrukčními vrstvami u nových železobetonových zdí) v šíři 1,0 m, jak je uvedeno v pol. č. 574134 a 574174. Podle PD bude geomříž položena pouze mezi vrstvami ACP a ACO, což je pol. č. 574134. Součástí položky č. 574174 žádná pokládka geomříže nebude.

**Tímto vysvětlením nedochází k žádným změnám Zadávací dokumentace.**

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary  
č. ú.: 78-2496840247/0100  
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

**Doručovací adresa:**  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna  
tel.: 352 356 101 - sekretariát  
ID datové schránky: 2kdkk64

**Fakturační adresa:**  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz  
IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Sokolově dne 07.04.2020

Ing. Jan Lichneger  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary  
č. ú.: 78-2496840247/0100  
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

**Doručovací adresa:**  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

tel.: 352 356 104 - podatelna  
tel.: 352 356 101 - sekretariát  
ID datové schránky: 2kdkk64

**Fakturační adresa:**  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace  
Chebská 282, 356 01 Sokolov

e-mail: podatelna@ksusk.cz  
IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023