



LEGENDA :

- přípojovací a odpadní potrubí kanalizace PP-HT
- kanalizační potrubí vedené pod stropem
- studená voda – potrubí PPR S 3,2 (PN 16)
- teplá voda – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16)
- cirkulace – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16)
- požární vodovod – potrubí z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkované
- (Kx) odpady splašková kanalizace
- (Vx) stoupačky vody
- (Vpx) stoupačky požární vody
- ↔ průběžné potrubí
- ↔ stoupající potrubí
- ↔ klesající potrubí
- ↔ potrubí s čistícím kusem
- ↔ odpadní potrubí ukončené zátkou

Tabulka řešených místností – 2.NP				
Číslo	Umění	Plocha [m ²]	Strop	Výška [m]
2.01	CHODBA	63,98	STÁVAJÍCÍ	3,22
2.02	KABINET	12,93	STÁVAJÍCÍ	3,22
2.03	KABINET	32,85	STÁVAJÍCÍ	3,22
2.04	KABINET	12,55	STÁVAJÍCÍ	3,22
2.05	ÚČEBNA	37,95	STÁVAJÍCÍ	3,22
2.06	ÚČEBNA	37,47	STÁVAJÍCÍ	3,22
2.07	ÚČEBNA	29,58	STÁVAJÍCÍ	3,22
2.08	KABINET	6,37	STÁVAJÍCÍ	3,22
2.09	WC DIVKY	10,06	SDK 2650 MM	3,22
2.10	WC CHLAPCI	7,55	SDK 2650 MM	3,22
2.11	KABINET	24,94	STÁVAJÍCÍ	3,22
2.12	SBOROVNA	29,69	STÁVAJÍCÍ	3,22
2.27	SCHODIŠTĚ	9,41	STÁVAJÍCÍ	0
2.28	MEZIPODESTA	3,49	STÁVAJÍCÍ	0
2.32	WC PERSONÁL	4,25	SDK 2800 MM	3,22
2.33	OKLADOVÁ KOMORA	1,3	SDK 2800 MM	3,22

Celková plocha [m²]: 344,38

Tabulka stávajících neřešených místností – 2.NP		
Číslo	Umění	Plocha [m ²]
2.13	SBOROVNA	29,69
2.14	KABINET	24,86
2.15	KABINET	12,18
2.16	CHODBA + SCHODIŠTĚ	102,7
2.17	KABINET	7,38
2.18	ÚČEBNA	34,02
2.19	ÚČEBNA	39,05
2.20	ÚČEBNA	38,98
2.21	ÚČEBNA	39,02
2.22	KABINET	18,82
2.23	WC PERSONÁL	3,39
2.24	WC CHLAPCI	7,27
2.26	HYGIENICKÁ KABINA	3,38
2.29	SCHODIŠTĚ	9,7
2.30	MEZIPODESTA	3,9
2.31	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,15
2.31	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,15

Celková plocha [m²]: 387,61

ovrh:	ovrh, projektant:	HP	
Ing. M. Pelikánová	Ing. M. Pelikánová	Ing. Karel DRÁHOVSKÝ projektové kancelář	Ing. Michal PELIKÁNOVÁ projektové kancelář
Kraj:	KARLOVARSKÝ	Botanická 236, Dávnice u Karlových Varů	
Okres:	Ostrov		
Investor:	ZŠ Ostrov, příspěvková organizace	Autorizace:	
Datum:	3/2020	Stupeň:	06-P-20
	PPS	Zadávací číslo:	
Stavební úpravy části objektu 3. etapa			
Základní škola Ostrov, Krušnohorská 304, Ostrov			
D1.4 ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE			
Předmět: Půdorys 2.NP			
Měřítko:	Formát:	Číslo přílohy:	
1:50	15x A4	D1.4.4	