

## **Seznam rizik, která mohou nastat při stavbě :**

- 1) Nebylo možné provést sondu do stropní kce nad 3.NP – při provádění bouracích prací je nutné pozvat projektanta a statika pro posouzení navržených překladů
- 2) Při provádění prací v 1.PP dojde ke střetu s prováděním odvlhčení objektu a z toho mohou nastat konflikty. (provádění odvlhčení X potřeba postavení lešení, provádění odvlhčení X snížení podlahy 1.PP, provádění odvlhčení X provádění finálních povrchových úprav apod.)
- 3) Napojování stoupacích vedení na stávající ležaté rozvody – může nastat situace kdy bude potřeba vyměnit celý ležatý rozvod nebo jeho část (jedná se hlavně o vytápění)
- 4) Objevení skrytých vad konstrukcí a rozvodů při realizaci stavby