

**Název  
zadavatele:** Karlovarská krajská nemocnice a.s.  
**Sídlo:** Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy  
Vary  
**IČO:** 26365804

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 02

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Revize, servis a správa systémů EPS a NZS“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P20V00000326**“

Dne 22.6.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Revize, servis a správa systémů EPS a NZS“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dobrý den,

V rámci dodávek revizí se bude zasahovat do systémů, které jsou ještě v záruční době, která neuplynula.

1) Jak bude řešen fakt, že systémy obou nemocnic jsou ještě cca 3-5 let v záruce? Je nějak řešena součinnost s dodavatelem tak, aby se předešlo zbytečným dohadům o případných poruchách?

Vstup do revizního módu je podmíněn vstupem do programátorského prostředí.

2) Nemocnice vyžaduje odstraňování poruch v záruce poměrně striktním způsobem, jak bude vyřešena porucha, která se objeví (nastane) při revizi?

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

### ODPOVĚĎ 1

Revizní činnost nijak nenarušuje záruční podmínky, pokud zhotovitel revize splňuje závazné předpisy a pracovní postupy výrobce EPS a NZS systému a dále splňuje příslušnou legislativu a normy. Zejména z tohoto důvodu jsou součástí VZ poměrně striktní podmínky na splnění technické kvalifikace uchazeče. Součinnost dodavatele systému EPS a NZS tak není nutná. Ovšem v případě nutnosti a potřebnosti si může zhotovitel vyžádat technickou součinnost dodavatele systému EPS a NZS, zadavatel k tomuto poskytne veškerou součinnost (společnost ICS Systémy pro nemocnici Karlovy Vary, společnost TECHNISERV pro nemocnici Cheb). Případné náklady na tuto součinnost jsou však věcí zhotovitele a musí být zahrnuty do výsledné ceny v rámci VZ (netýká se případných reklamací, viz další dotaz).

### ODPOVĚĎ 2

Pokud bude při revizi zjištěna porucha reklamačního charakteru (u zařízení v záruční době), bude revize v dané části přerušena a k revizi bude přivolán dodavatel systému EPS, či NZS v rámci reklamačního řízení. V takovém případě jde o koordinaci i případné náklady reklamačního řízení za zadavatelem. Zhotovitel je povinen poskytnout k této reklamaci zjištěné skutečnosti a zároveň provést součinnost s cílem navázat na přerušenu revizi a dokončit jí v co nejkratším čase.

V Karlových Varech dne 23.06.2020

**Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva, Karlovarská krajská nemocnice a.s., v.r.**