

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu – úprava a rozdělení		
D1.02.4c	Vzduchotechnika	D1.02

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE REGULÁTORŮ: 4. 1 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
 SKUPINA REG. PRVKŮ
 ČÍSLO PODLAŽÍ
 POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA REGULÁTORŮ A TLUMIČŮ:

Regulátor					Tlumič			Počet		Prívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
7	102	Prac. Sestry, Dospávací pokoje	B219, B226, B227	Φ 200	7	102 a	Φ 200 x 850		4	400/400 350/440
7	104	Dospávací pokoj	B226	250 x 250	7	104 a	250 x 250 x 1500	2		920/890
7	105	Dospávací pokoj	B227	350 x 250	7	105 a	350 x 250 x 1500	2		1350/1220
15	104	Chodba	B146a	400 x 200	15	104 a	400 x 200 x 1500	2		1350/1390
15	105	Sprchy	B055	200 x 200	15	105 a	200 x 200 x 1500	2		640/640
15	106	Chodba	B028	250 x 150	15	106 a	250 x 150 x 1500	2		760/790
15	107	Šatna	B014	500 x 150	15	107 a	500 x 150 x 1500	2		1030/1920
15	108	Chodba	B028	500 x 100	15	108 a	500 x 100 x 1500	1		950

Celkem počet RP - čtyřhranné

13 ks

ks

Celkem počet RP - kruhové

4 ks

ks

Celkem počet RP

17 ks

ks

Poznámka:

Hodnoty průtoku vzduchu pro daný rozměr regulátoru se mohou lišit u různých výrobců v závislosti na regulační charakteristice zvoleného zařízení. V případě rozměrové korekce zohlední dodavatel VZT potrubní návaznosti vč. zachování ukladňujících délek dle požadavků na dané zařízení.

V souvislosti s případnou úpravou rozměru regulátoru je nutno upravit rozměr navazujícího tlumiče.