



## LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
B201	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	29.25	B218	CHODBA	85.25	B235	WC	1.95
B202	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.65	B218b	CHODBA	27.95	B236	LP CHIRURGIE	14.95
B203	4 LŮŽKOVÝ POKOJ	31.20	B219	PRAC. SESTRY	20.80	B237	LP CIRURGIE	19.40
B204	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.20	B220	WC ŽENY	5.50	B238	WC	1.95
B205	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.35	B221	ZÁDVEŘÍ WC MUŽI	1.30	B239	DMZ SÁLOVÉ SESTRY	29.40
B206	4 LŮŽKOVÝ POKOJ	30.70	B222	WC MUŽI	1.10	B240	INSPEKČNÍ POKOJ	18.80
B207	DMZ	7.25	B223	ROZVODNA ELEKTRO	4.20	B241	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30
B208	ČIŠTĚNÍ	10.05	B224	DOSPÁVACÍ POKOJ	14.30	B242	INSPEKČNÍ POKOJ	15.40
B208b	ČAJOVÁ KUCHYŇ	4.80	B225	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4.20	B243	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30
B209	JIDELNA	21.20	B226	DOSPÁVACÍ POKOJ	38.40	B244	CHODBA	70.90
B210	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	B227	DOSPÁVACÍ POKOJ	55.80	B245	SCHODIŠTĚ	15.25
B211	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	23.55	B228	SKLAD	6.05	B245b	SCHODIŠTĚ	21.40
B212	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	23.40	B229	NEČISTÉ PRÁDLO	2.30	B246	VÝTAH - STÁVAJÍCÍ	4.40
B213	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	B230	ÚKLID	1.60	B247	SKLAD	3.60
B214	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	29.95	B231	ČIŠTÍCÍ MÍSTNOST	5.40	B265	VÝTAH V2	9.00
B215	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90	B232	VÝŠETŘOVNA	27.05	B264	VÝTAH V3	8.15
B216	PŘÍPRAVNA	21.85	B233	3 LŮŽKOVÝ POKOJ	20.60			
B217	SKLAD	3.90	B234	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.90			

Způsob kódového značení:  
Prívodní distribuční element

4. 2.23 - V V-horní  
H-boční

číslo zařízení	distribuční element	typ elementu	strana připojení
0	Ø125		
1	Ø160		
2	Ø200		
3	Ø250		
4	4-hran		

Odvodní distribuční element

4. 2.53 - H V-horní  
H-boční

číslo zařízení	distribuční element	typ elementu	strana připojení
5	Ø125		
6	Ø160		
7	Ø200		
8	Ø250		
9	4-hran		

## LEGENDA POTRUBÍ

	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
	ODVODNÍ POTRUBÍ
	TLUMIČ HLUKU - KRUHOVÝ
	TLUMIČ HLUKU 4-HRANNÝ
	FLEXIBILNÍ, OHEBNÁ HADICE
	POŽÁRNÍ IZOLACE

## LEGENDA ZNAČEK

	VENTILÁTOR		TALÍŘOVÝ VENTIL
	ZPĚTNÁ KLAPKA		PŘÍVODNÍ VÝUSTKA
	REGULAČNÍ KLAPKA		ODVODNÍ VÝUSTKA
	POŽÁRNÍ KLAPKA		PROTIDĚŠTĚVÁ ŽALUZIE
	REGULÁTOR PRŮTOKU		POZICE JEDNOTKY
	ANEMOSTAT		MNOŽSTVÍ VZDUCHU
	KÓTY POTRUBÍ		

## POZNÁMKY:

NÁHRADA ODVEDENÉHO VZDUCHU BUDE ZAJIŠTĚNA DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, KTERÝMI BUDOU OSAZENY DVEŘE HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ (WC, SPRCHY, ÚKLID, SATINY A SKLADY) ALTERNATIVNĚ PODŘEZÁNÍM DVEŘÍ U NÁHRADY DO 100m³/h.  
IZOLACE JSOU POPSANÝ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ (kap.2.4.6)  
KDE NENÍ MOŽNÉ OSADIT PROTIPOŽÁRNÍ KLAPOU PŘESNĚ DO PROTIPOŽÁR.PŘEDĚLU, BUDE POTRUBÍ IZOLOV.V DÉLCE OD PROTIPOŽÁR.PŘEDĚLU AŽ PO PROTIPOŽÁRNÍ KLAPOU.  
STAVBA ZAJIŠTÍ PŘÍSTUP KE VŠEM ZAŘÍZENÍM, REGULAČNÍM A POŽÁRNÍM KLAPOKÁM, KTERÉ JSOU NAD PODHLEDEM, POMOCÍ REVIZNÍCH OTVORŮ, PŘÍPADNĚ PŘES VOLNOU KAPOTÁŽ PODHLEDU.  
KŘÍŽENÍ POTRUBÍ MIMO PŘÍRUBY, MOŽNOST LOKÁLNÍHO SNIŽENÍ TEP.IZOLACE.  
POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ, DISTRIBUČNÍCH PRVKŮ, POTRUBNÍCH TRAS BUDE PŘED ZAPOČÍTÁNÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM.

± 0.0 = 487.510

## D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B D1.02.4c VZDUCHOTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. )		
ZPRACOVATEL DÍLCÍ ČÁSTI: FourClima s.r.o., Trnkova 3070/150a, 628 00 Brno-Líšeň	ČÍSLO PÁŘE	
VEDOUČÍ PROJEKTANT ING. PETR AUF	VYPRACOVAL ING. MILAN ŠTANTEJSKÝ	KONTROLOVAL ING. PETR AUF
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mířkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUČÍ PROJEKTANT HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, Csc. ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary		
NÁZEV AKCE: KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. - NEMOCNICE V CHEBU	FORMÁT 8x A4	
KONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU	DATUM 3/2020	
- OPRAVA A ROZDĚLENÍ	STUPEŇ DPS	
VÝKRES	ZAK. ČÍSLO A 03-20-P	Č. VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP		
MÉŘITKO 1 : 100		
D1.02.4c-06		