



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1) TN-C-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz  
2) IT (ZIS), 2+PE, 230V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B  
D1.02.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR : Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary			
NÁZEV AKCE: <b>KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU</b> <b>DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU</b> <b>– ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ</b>			FORMÁT 4x A4
VÝKRES <b>SCHÉMA OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ</b>			DATUM 3 / 2020
			STUPEŇ DPS
			ZAK. ČÍSLO A 03–20–P
			MĚŘÍTKO –
			Č. VÝKRESU <b>D1.02.4g1-51</b>