

Označení	Název	Krytí	Zároj
N1	nouzové systémové svítidlo LED pro vestavnou montáž do stropního podhledu, úzký paprsek, pro centrální bateriový systém	IP42	LED, 6 VA
N2	nouzové systémové svítidlo LED pro vestavnou montáž do stropního podhledu, široký paprsek, pro centrální bateriový systém	IP42	LED, 6 VA
N3	nouzové systémové svítidlo LED pro nástěnnou montáž, pro centrální bateriový systém	IP 65	LED, 6 VA

HLAVNÍ, SPOLEČNÁ TRASA
 NOUZOVÉ SVÍTIDLO, STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ
 (N1-5/2 - TYP SVIT -PORADÍ V OVB./Č. OVB.)
 POHON POŽÁRNÍ Klapky
 (N3.411-5/2 - Č. VZT ZAŘIZENÍ-PODL./Č.EL. OVB. NA PODL.
 PŘÍPOJKA VENTILÁTORU

- UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÝCH NOUZOVÝCH SVÍTIDEL $v \approx 2200\text{mm}$
- ELEKTRICKÉ ROZVODY PRO POŽARNÉ BEZ. ZARÍZENÍ
- BUDOUPROVEDENÝ BEZHAPOGENOVÝMI KABELY SE ZAJIŠTĚNOU FUNKCÍ PŘI POŽÁRU (B2 ca. s1, d0) ULOŽENÝMI PEVNĚ NAD PODHLADY, NEBO V TRASÁCH S POŽARNÍ INTEGRITOU, VE SCHODIŠTÍCH POD OMÍTKOU

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CEL-
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

A	Ing. Zbyněk Pecina Projektování el. zařízení Fügnerova 8, Jihlava
---	-------------------------------------------------------------------------

mail: zbynda@seznam.cz

J-pent@

Měškov 12, 596 01, Jihlava

DATUM	5 / 202
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03 20

ZAK. ČÍSLO	A 03-20-
MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
1 : 100	D1.02.4a2-