Panel MP042
– 2YTY–J2x1/B2–RTN
– J–H(5)H 2x0,8/MP070

Panel MP060
– 2YTY–J2x1/B2–R20.15
– J–H(5)H 2x0,8/B2–R20.15
– J–H(5)H 2x0,8/MP062

Panel MP062
– 2YTY–J2x1/B2–R20.15
– J–H(5)H 2x0,8/MP060
– J–H(5)H 2x0,8/MP070

Panel MP070
– 2YTY–J2x1/B2–R20.15
– J–H(5)H 2x0,8/MP062
– J–H(5)H 2x0,8/MP042

Rozvaděč B2–RMD0.11
– CKKH–R 5x16/B2–RHM
– CKKH–R 5x10/B2–RHD
– CH–R25/HOP
– CYKY–J 3x2,5/MF011.1
– CYKY–J 3x2,5/MF011.2
– CYKY–J 3x2,5/MF011.3
– CYKY–J 3x2,5/MF011.4
– CYKY–J 3x2,5/MF011.5
– CYKY–J 3x2,5/MF011.6
– CYKY–J 3x2,5/MF011.7
– CYKY–J 3x2,5/MF011.8
– CYKY–J 3x2,5/MF011.9
– CYKY–J 3x2,5/MF011.10
– CYKY–J 3x2,5/MF011.11
– CYKY–J 3x2,5/MF011.12
– CYKY–J 3x2,5/MF011.13
– CYKY–J 3x2,5/MF011.14
– CYKY–J 3x2,5/MF011.15
– CYKY–J 3x2,5/MF011.16
– CYKY–J 3x2,5/MF011.17
– CYKY–J 3x2,5/MF011.18
– CYKY–J 3x2,5/MF011.19
– CYKY–J 3x1,5/MF011.41
– CYKY–J 3x2,5/MF011.1
– CYKY–J 3x2,5/MF011.2
– CYKY–J 3x2,5/MF011.3
– CYKY–J 3x2,5/MF011.4
– CYKY–J 3x2,5/MF011.5
– CYKY–J 3x2,5/MF011.6
– CYKY–J 3x2,5/MF011.7
– CYKY–J 3x2,5/MF011.8
– CYKY–J 3x2,5/MF011.9
– CYKY–J 3x2,5/MF011.10
– CYKY–J 3x2,5/MF011.31
– CYKY–J 3x2,5/MF011.32
– CYKY–J 3x1,5/D011.61/SIW
– 4x CY16/KX007, KX008, KX013, KX019

Rozvaděč B2–RMD0.12
– CKKH–R 5x16/B2–RHM
– CKKH–R 5x10/B2–RHD
– CH–R25/HOP
– CYKY–J 3x2,5/MF012.1
– CYKY–J 3x2,5/MF012.2
– CYKY–J 3x2,5/MF012.3
– CYKY–J 3x2,5/MF012.4
– CYKY–J 3x2,5/MF012.5
– CYKY–J 3x2,5/MF012.6
– CYKY–J 3x2,5/MF012.7
– CYKY–J 3x2,5/MF012.8
– CYKY–J 3x2,5/MF012.9
– CYKY–J 3x2,5/MF012.10
– CYKY–J 3x2,5/MF012.11
– CYKY–J 3x2,5/MF012.12
– CYKY–J 3x2,5/MF012.13
– CYKY–J 3x2,5/MF012.14
– CYKY–J 3x2,5/MF012.15
– CYKY–J 3x2,5/MF012.16
– CYKY–J 3x2,5/MF012.17
– CYKY–J 3x2,5/MF012.18
– CYKY–J 3x2,5/MF012.19
– CYKY–J 3x2,5/MF012.1
– CYKY–J 3x2,5/MF012.2
– CYKY–J 3x2,5/MF012.3
– CYKY–J 3x2,5/MF012.4
– CYKY–J 3x2,5/MF012.5
– CYKY–J 3x2,5/MF012.6
– CYKY–J 3x2,5/MF012.7
– CYKY–J 3x2,5/MF012.8
– CYKY–J 3x2,5/MF012.9
– CYKY–J 3x2,5/MF012.10
– CYKY–J 3x1,5/D012.31/SHKA
– CYKY–J 3x1,5/D012.62/KKV
– CYKY–J 3x1,5/D012.63/SIW
– 8x CY16/KX023, KX024, KX026, KX027, KX031, KX032, KX033, KX037

Rozvaděč B2–RMD0.13
– CKKH–R 5x16/B2–RHM
– CKKH–R 5x6/B2–RHD
– CH–R25/HOP
– CYKY–J 3x2,5/MF013.1
– CYKY–J 3x2,5/MF013.2
– CYKY–J 3x2,5/MF013.3
– CYKY–J 3x2,5/MF013.4
– CYKY–J 3x4/M013.5/ZS
– CYKY–J 3x1,5/M013.6/VENT
– CYKY–J 3x1,5/M013.7/VENT
– CYKY–J 3x2,5/DF013.1
– CY16/KX055, KX056

Rozvaděč B2–RMD0.14
– CKKH–R 5x35/B2–RHM
– CKKH–R 5x25/B2–RHD
– CH–R25/HOP
– CYKY–J 3x2,5/MF014.1
– CYKY–J 3x2,5/MF014.2
– CYKY–J 3x2,5/MF014.3
– CYKY–J 3x2,5/MF014.4
– CYKY–J 3x2,5/MF014.5
– CYKY–J 3x2,5/MF014.6
– CYKY–J 3x2,5/MF014.7
– CYKY–J 3x2,5/MF014.8
– CYKY–J 3x2,5/MF014.9
– CYKY–J 3x2,5/MF014.10
– CYKY–J 3x1,5/MF014.41/DIGESTOR
– CYKY–J 3x1,5/MF014.42/SUŠIČKA
– CYKY–J 3x4/MF014.43/MYČKA
– CYKY–J 3x1,5/MF014.91/NZ–BB
– CYKY–J 4x6/B2–R20.15(ZS)
– CYKY–J 4x6/B2–R20.15(DO)
– CYKY–J 3x2,5/DF014.1
– CYKY–J 3x2,5/DF014.2
– CYKY–J 3x2,5/DF014.3
– CYKY–J 3x2,5/DF014.4
– CYKY–J 3x2,5/DF014.5
– CYKY–J 3x2,5/DF014.6
– CYKY–J 3x2,5/DF014.7
– CYKY–J 3x2,5/DF014.8
– CYKY–J 3x2,5/DF014.31
– CYKY–J 3x1,5/D014.41/DVEŘE
– CYKY–J 3x1,5/D014.42/DVEŘE
– CYKY–J 3x1,5/D014.43/DVEŘE
– CYKY–J 3x1,5/D014.61/SIW
– CY16/KX072, KX066
– CY25/MX063

Rozvaděč B2–RZ0.15
– CYKY–J 4x6/B2–RMD0.14(ZS)
– J–H(5)H 2x0,8/MP108
– J–H(5)H 2x0,8/MP060
– CYKY–J 3x2,5/2015.1
– CYKY–J 3x2,5/2015.2
– CYKY–J 3x2,5/2015.3
– CKKH–V180 4x10/B2–RTN(VDO0.15–1)
– CYKY–J 4x6/B2–RMD0.14(DO)
– JYTY–J2x1/MP060, MP062, MP070
– CYKY–J 3x2,5/V015.1
– CYKY–J 3x2,5/V015.2

Rozvaděč B2–RHM
– AYKY–J 4x240/PŘÍPOJKA MDO
– AYKY–J 4x185/B2–RHD (PROPOJ)
– CY 25/HOP
– CKKH–V 5x70/B2–R.PBZ
– CYKY–J 5x50/B2–RTN
– CKKH–R 5x16/B2–RMD0.11
– CKKH–R 5x16/B2–RMD0.12
– CKKH–R 5x6/B2–RMD0.13
– CKKH–R 5x35/B2–RMD0.14
– CKKH–R 5x6/DTB0.2
– CKKH–R 5x35/B2–RMD1.11
– CKKH–R 5x10/B2–RMD1.13
– CKKH–R 5x50/B2–RT1
– CKKH–R 5x50/B2–RT2
– CKKH–R 5x6/B2–RMD2.11
– CKKH–R 5x6/B2–RMD2.12
– CKKH–R 5x4/DTB1.1
– CKKH–R 5x6/B2–RMD3.11
– CKKH–R 5x25/B2–RMD3.12
– CKKH–R 5x4/DTB3.1
– CKKH–R 5x6/B2–RMD4.11
– CKKH–R 5x35/B2–RMD4.12
– CKKH–R 5x4/DTB4.1
– CKKH–R 5x16/B2–RMD5.11
– CKKH–R 5x4/DTB5.1

Rozvaděč B2–RHD
– AYKY–J 4x240/PŘÍPOJKA DO
– AYKY–J 4x185/B2–RHM (PROPOJ)
– CY25/HOP
– CKKH–V 5x70/B2–R.PBZ
– CKKH–V180 5x50/B2–RTN
– CKKH–R 5x10/B2–RMD0.11
– CKKH–R 5x10/B2–RMD0.12
– CKKH–V180 4x10/B2–RZ2.13(VDO213–1)
– CKKH–V180 4x10/B2–RZ2.13(VDO213–2)
– CKKH–V180 4x10/B2–RZ0.15(VDO15–1)
– CKKH–R 5x25/B2–RMD1.11
– CKKH–R 5x6/B2–RMD1.13
– CKKH–R 5x25/B2–RMD2.11
– CKKH–R 5x6/B2–RMD2.12
– CKKH–R 5x6/B2–RMD3.11
– CKKH–R 5x10/B2–RMD3.12
– CKKH–R 5x6/B2–RMD4.11
– CKKH–R 5x10/B2–RMD4.12
– CKKH–R 5x10/B2–RMD5.11
– CKKH–R 5x10/B2–RD5.12

Rozvaděč B2–RTN
– CYKY–J 5x50/B2–RHM
– CKKH–V180 5x50/B2–RHD
– CY25/HOP
– H07RN–F 5x35/UPS–X1
– H07RN–F 5x25/UPS–X4
– H07RN–F 5x25/UPS–X3
– CKKH–V180 4x10/B2–RZ2.13(VDO213–1)
– CKKH–V180 4x10/B2–RZ2.13(VDO213–2)
– CKKH–V180 4x10/B2–RZ0.15(VDO15–1)
– 2YTY 2x1/MP042
– JYTY 7x1/MP042
– JYTY 14x1/UPS–X3
– CYKY–J 3x1,5/UPS–X5
– CKKH–V180 4x1,5/STOP–UPS(RECEPCE 1.NP)

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS:
> PZ1 <INST.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 50x60
> PZ2 <INST.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 100x60
> PZ3 <INST.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 200x60
> PZ4 <INST.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 300x60
> PZ5 <INST.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 400x60
> PZ6 <INST.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 500x60
> PZ7 <INST.ŽLAB PLECHOVÝ, PERFOROVANÝ 600x60
> R1 < ROŠT 8.300
> R2 < ROŠT 8.400
> R3 < ROŠT 8.600
> PR1 <ROŠT 8.100 (se zachováním funkčnosti E90)
> PD1 <KABELOVÁ TRASA VE SKUPINOVÝCH DRŽÁCÍCH 35x50(se zachováním funkčnosti E90)

LEGENDA:
MDO – Mlío dálkově obsluhy (nezálohované)
DO – Dálkově obsluhy (zálohovány desetiog.)
ZS – Zdravotnická zál.soustava napojena z DO (napájení desetiog. přes oddělt. trafo)
VDO – Zdravotnická zál.soustava napojena z UPS (napájení UPS přes oddělt. trafo)
(X) – Skupiny zdravotnických prostor dle ČSN 33 2000–7–710
Elektrostaticky vodivá podlahová krytina
Zásuvka 16A, 250V AC, krytí IP20
Zásuvka 16A, 250V AC s víčkem pod omítku, krytí IP20
Zásuvka 16A, 250V AC s víčkem pod omítku, krytí IP44
Zásuvka 16A, 250V AC, s víčkem na povrch, krytí IP44
Zásuvka průmyslová 230V/32A, IP44 pod omítku pro napojení požárního RTG přístroje
(+n) zásuvek ve společném (+n)–rámečku, krytí IP20
SZ – Napoječ zonzumačního zařízení (dodávka slaboproudých rozvodů)
KS – Napoječ systému kontroly vstupu (dodávka slaboproudých rozvodů)
CCTV – Napoječ kamerového systému (dodávka slaboproudých rozvodů)
SD – Napoječ signalizace otevřených dveří (dodávka slaboproudých rozvodů)
SI – Napoječ signalizačního tablo (dodávka slaboproudých rozvodů)
BB – Vývod pro napojení bezdrátové baterie (kabelem CYKY–J 2x1,5 z napoječe NZ–BB, z podhledu v trubce, v=550mm)
NZ–BB – Napoječ pro bezdrát. baterie (dodávka ZTI)
SHKA – Napoječ hlásič kloubového dotmu (dodávka medicínských plynů)
Zásuvková skříň (2x zas. 1F+N+PE 16A/250V, 1x zas. 3F+N+PE 16A/400V, 1x zas. 24V)
10x – Lokální spínač pro ovládání dveří (připojit vodičem CYKY–J2x1,5, do klidy mode dveřmi)
ISP–UPS/BX – Nouzové tlačítko označené STOP UPS/BZ (tlačítko s prolomovacím sklem v červené krabici)
Termostat prostorový, 230V/10A, IP44, +5 až+30°C

BAREVNÉ ZNAČENÍ ZÁSUVEK:
Mxx – Zásuvky napojené z MDO, barva bílá
Vxx – Zásuvky napojené z MDO, barva bílá
Nxx – Zásuvky napojené z MDO přes proud. chránič, barva modrá(hnědá)
Dxx – Zásuvky napojené z DO přes proud. chránič, barva zelená
Zxx – Zásuvky napojené ze ZS , barva žlutá
Vxx – Zásuvky napojené ze VDO , barva oranžová
Výška: lůžkových ramp(spodní hrana) 1650 mm
ostatních nezonečných zásuvek 1200 mm

LEGENDA POSPOJOVÁNÍ:
HK – Sklíň ochranného pospojování (v=0,4m – spodní hrana)
KK – Ekvipotenciální přípojnice v inst. krabici 150x150mm (300mm pod stropem, případně na povrchu nad nástr. podhledem)
UZ – Uzemňovací zásuvka (výška dle el. zásuvek není–li uvedeno jinak)
VB – Napojení vodovodní baterie, přívodu vody apod. na ochr. pospojování
VZT – Napojení potrubí VZT a konstrukce podhledu
MP – Napojení potrubí medicínských plynů na ochr. pospojování
KZ – Napojení kovových zárubní na ochr. pospojování
UT – Napojení těles (otředního topení(tzv. ZSA16) na ochr. pospojování
KVP – Napojení pevně instalovaných kovových zařizovacích předmětů na ochr. pospojování
VANA – Napojení kovové vany
KP – Krabice pro připojení antistatické podlahy (v=150mm)

POUŽITÉ VODIČE:
CH–R (CY) 50:
– Ochranné pospojování: hlavní stoupací vedení
CH–R (CY) 25:
– Ochranné pospojování: napojení skříní MX
CH–R (CY) 16:
– Ochranné pospojování: krabic KK
CH–R (CY) 10:
– Pro napojení lůžkových ramp, zdravotních mostů, potrubí VZT, pevně instalované el.zařízení a ostatní kovové rozměrové velké, pevně instalované zařízení(KVP)
CH–R (CY) 6:
– Pro napojení uzemňovacích zásuvek(UZ), přívodů MP(medicínských plynů), potrubí UT, vody (VB), pospojování zdravotní(KZ) apod.
CH–R (CY) 4:
– pro napojení el.zásuvek na ochr. pospojování

LEGENDA MÍSTNOSTÍ REVIZE KUCHYNĚ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY	OZN.	POVRCH STĚN	OZN.	POVRCH STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA
A009	ODPADY	4,50	LITÁ STĚRKA	G1	KER. OBKL. V. 2600	–	RASTR. R3	2,60
B001	EVIDENCE	11,55	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R3	2,50
B002	ZÁZVĚR	9,60	KER. DLAŽBA ROHOŽ	G1	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R3	2,50
B003	WC INVALIDÉ	3,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B004	ZÁZVĚR WC	1,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B005	WC	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B006	ČEKÁRNA	21,30	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,50
B007	LABORATOŘ, ODBĚRY	15,65	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R3	2,50
B008	VYŠETŘOVNA	11,85	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R5	2,50
B009	OKLO	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	P12	KER. OBKL. V. 2500	–	SDK	+N2 2,50
B010	OBČERSTVENÍ	34,50	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,45
B011	VEDOUCÍ	7,80	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,45
B012	ÚKLID	7,75	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,50
B013	SPRCHA	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B014	ŠATNA	10,35	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R3	2,50
B015	CHODBA	3,60	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R3	2,50
B016	ZÁZVĚR WC	1,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B017	WC	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B018	ÚKLID	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B019	ODDECHY	47,95	PVC	P10	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR. R5	2,50
B020	EXPEDICE	7,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR. R1	2,50
B021	VAKY	4,30	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,50
B022	ZÁZVĚR	6,20	OSTŘÍ ROHOŽ	K11	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,45
B023	FYZIOTERAPIE	35,30	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R3	2,50
B024	SPRCHA	2,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B025	KARTOTÉKA	15,25	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,50
B026	HYV IND.	14,75	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R1	2,50
B027	LÉKAŘ	22,65	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R1	2,50
B028	CHODBA	65,25	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R1	2,45
B029	WC	1,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B030	WC INVALIDÉ	2,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B031	MECHANOTERAPIE	23,30	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R1	2,50
B032	TV IND.	18,00	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R1	2,50
B033	TV IND.	18,15	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R1	2,50
B034	ČEKÁRNA	15,95	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,45
B035	WC PERSONÁL	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B036	ZÁZVĚR WC PERS.+IMU	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B037	TV IND.	14,00	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R1	2,50
B038	VRCHNÍ SESTRA	5,55	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R1	2,50
B039	IMU	13,80	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R1	2,50
B040	–NEVYUŽITO–	–	–	–	–	–	–	–
B041	ROZVODNA MDO	16,75	BETON + NÁTĚR	B10	NÁTĚR	N23	NÁTĚR N3	2,91
B042	UPS	5,75	BETON + NÁTĚR	B10	NÁTĚR	N23	NÁTĚR N3	2,91
B043	ROZVODNA DO	12,95	BETON + NÁTĚR	B10	NÁTĚR	N23	NÁTĚR N3	2,91
B044	CHODBA	54,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR. R2	2,45
B044b	CHODBA	22,70	VYMĚNA KER. DLAŽBY	G1	OMYV. NÁTĚR	N23	SDK	+N2 2,10
B045	VYHLÁŠ VÝ	9,00	KRYSTALY. NATĚR	–	NÁTĚR	N23	–	–
B046	VYTÍRNA VÝ	8,15	KRYSTALY. NATĚR	–	NÁTĚR	N23	–	–
B047	WC PERSONÁL ENDOSKOPIE	2,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B048	ZÁZVĚR WC PERS. ENDOS.	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B048a	SCHODIŠTĚ	10,15	– STÁVAJÍCÍ –	–	OMYV. NÁTĚR	N23	STÁVAJÍCÍ RASTR	–
B048b	VÝTAH – STÁVAJÍCÍ	4,40	–	–	–	–	–	–
B048c	SCHODIŠTĚ	13,10	LITÉ TARACO	–	NÁTĚR/KER. OBKLAD	N23	PŘESTŘKOVÁNÍ + MALBA	–
B048d	SKLAD	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	P13	OMYV. NÁTĚR	N1	OMÍTKA + MALBA	–
B049	SLUŽBA	5,50	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R3	2,50
B050	SLUŽBA	6,40	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R3	2,50
B051	ŠATNA	17,10	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R3	2,50
B052	ŠATNA	9,45	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R3	2,50
B053	WC	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B054	ZÁZVĚR WC	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B055	SPRCHY	13,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR. R3	2,50
B056	STROJOVNA VZT	39,70	BETON + NÁTĚR	B11	AKUSTICKÝ OBKLAD	01,N23	AKU. OBKLAD 01	–
B057	ZÁSOBOVACÍ CHODBA	33,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	D24	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,45/2,90
B058	WC PACIENTI	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B059	–NEVYUŽITO–	–	–	–	–	–	–	–
B060	KOUŘENÍ/KOPE	13,25	PVC ELEKTROSTATIK	P13	KER. OBKL. V. 2500	–	RASTR. R6	2,65
B061	MYTÍ ENDO.	15,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	RASTR. R6	2,50
B062	GASTROSKOPIE	12,15	PVC ELEKTROSTATIK	P12	KER. OBKL. V. 2650	–	RASTR. R6	2,65
B063	PŘÍPRAVNA	35,50	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R3	2,50
B064	PŘEVLÉKACÍ BOX	2,80	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,50
B065	ČEKÁRNA	35,90	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,45
B066	VYŠETŘOVNA	14,70	PVC ELEKTROSTATIK	P12	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R6	2,65
B067	IMU	7,75	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,50
B068	WC	2,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	D13	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B069	OKLO	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50
B070	DOSPÁVÁNÍ	7,75	PVC ELEKTROSTATIK	P12	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,50
B071	ÚKLIDKA	2,50	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N23	RASTR. R2	2,50
B072	SPRCHA PERS.	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KER. OBKL. V. 2300	–	SDK	+N2 2,50

POZNÁMKA:
– V prostoru CHUC budou volně vedené elektrorozvody provedeny bezhalogenními kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1d1, dle požadavku PD Požárně–bezpečnostní řešení, ČSN 73 0802 a souvisejících norem a vyhl. 23/2008Sb v platném znění (úprava dle vyh.268/2011Sb).
– V prostorách s rastrovými podhledy budou instalační rozvody vedeny v instalačních žlabech a lištách nad podhledy. Vertikální rozvody zde budou vedeny v duřích stěnách, pod omítkou, v místech s obklady v truhlících pod omítkou.
– V prostorách s rastrovými podhledy budou použity odbočné inst. krabice na povrch uložené nad podhledy, v místnostech se sádrokartonovými (SDK) podhledy krabice do duřích stěn, nebo pod omítku umístěné pod úroveň SDK podhledů.
– Ve strojovnách (VZT, EL, UT apod.) budou rozvody vedeny ve žlabech s lištách na povrchu.
– Jednotlivé vývody (zásuvky, vypínače, napájená zařízení apod.) označit číslem daného okruhu (rámečky s popisovým polem, samolepky apod.).
– Propojení rozvaděčů a monitorovacích panelů datovou sběrnicí /J–H(5)H 2x0,8/ bude provedeno dle výkresu Zapojení datové sběrnice BMS.

– Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami – viz PD PBŘ.
– Při nejasnostech, či nepředvídaných okolnostech je třeba kontaktovat projektanta, za účelem upřesnění dalších prací.
– Krytí a provedení rozvodů musí odpovídat předpokládanému použití jednotlivých místností a určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 rozvody v umývárnách budou provedeny dle ČSN 33 2000–7–701 ed.2.
– Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a výkazy výměr.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN–C, 3+PEN, 3x 230/400 V, 50 Hz
TN–C–S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz
Záložní/ostrá síť IT (ZS), 2+PE, 230 V, 50 Hz
SELV, PELV
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO ČÁSTI JSOU AUTORSKÝM ZNÁTVOREM A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ NEBO Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU I DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.

ZPRACOVATEL: ATELIER PENTA s.r.o., Mittlerova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	VYPRACOVAL: ING. PETR JEŘÁBKOVÁ	KONTROLOVAL: ING. PETR JEŘÁBKOVÁ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA s.r.o., Mittlerova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Karlovarská kraj. Zdravotní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary		

penta, Mittlerova 12, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 312 451–6, fax: +420 567 224 351

MÍSTO AKCE:	ZV. 44
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU	
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU – ÚPRAVA A ROZVEDENÍ	
VÝKRES: 1.PP – ELEKTRO ROZVODY TECHNOLOGICKÉ	FORMÁT: A0
	DATUM: 3 / 2020
	STUPEŇ: DPS
	ZAK. ČÍSLO: A 03–20–P
	MĚŘÍTKO: 1 : 50
	Č. VÝKRESU: D1.02.4g1–20

ČÍSLO PARE