

EVAKUAČNÍ ROZHLAS

ÚSTŘEDNA EV. ROZHLASU

PODHLEDOVÝ REPRODUKTOR

PODHLEDOVÝ REPRODUKTOR DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ

SKŘÍŇKOVÝ REPRODUKTOR

TLAKOVÝ REPRODUKTOR

MIKROFONNÍ PULT

Z8-3W Č.ZÓNY A VÝKON REPRODUKTORU

STA

ROZVADĚČ STA

ZÁSUVKA STA

SATELITNÍ PARABOLA

JEDNOTNÝ ČAS

ÚSTŘEDNA

ANALOGOVÉ RUČIČKOVÉ HODINY

RUČIČKOVÉ HODINY OBOUSTRANNÉ

PŘIJÍMAČ DCF

----	CYKY 2x1,5
----	1-CHKE-V 2x1,5 B2ca,s1,d0
----	OK 4x50/125, P30-R, B2ca,s1,d0
----	JXFE-V 5x2x0,8 B2ca,s1,d0
----	KOAX SAT 703B, 75Ω
----	KOAX SAT 752F, 75Ω
----	OK 4x9/125


POZNÁMKY:
HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY NA CHODBÁCH BUDOU ULOŽENY DO ŽLABŮ NAD PODHLEDEM. ŽLAB BUDE VŽDY JEDEN PRO VŠECHNY SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE. OSTATNÍ KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY V PROSTORU NAD PODHLEDEM KDE BUDOU KABELY VEDENY VOLNĚ, PŘICHYCENY KE STROPU PŘÍCHYTKAMI SE STAHOVACÍM PÁSKEM NEBO KOVOVÝMI PŘÍCHYTKAMI BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI. SVODY Z PODHLEDU K ZÁSUVKÁM, HODINÁM A DALŠÍM ZAŘÍZENÍM BUDOU V OHEBNÝCH TRUBKÁCH POD OMÍTKOU.
VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK NA STĚNÁCH BUDE VŽDY SHODNÁ S VÝŠKOU ZÁSUVEK SILNOPROUDU V DANÉ MÍSTNOSTI.

POZNÁMKY K EVAKUAČNÍMU ROZHLASU:
KABELY 1-CHKE-V BUDOU KE STROPU NEBO STĚNÁM PŘICHYCENY VŽDY OHNÍODOLNÝMI KABELOVÝMI PŘÍCHYTKAMI SE ZARUČENOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU. PRO PŘÍCHYTKY BUDOU POUŽITY KOVOVÉ HMOŽDINKY NEBO ŠROUBY DO BETONU.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY	OZN.	POVRCH STĚN	OZN.	POVRCH STROPU	S.V. PODHL.
B501	VÝTAH V3	8.15	—	—	NATĚR	N3	—	—
B502	ÚKLID	3.35	KER. DLAŽBA	D17	KER. OBKL. V. 2500	—	SDK +N2	2.50
B503	WC PERSONAL	0.95	KER. DLAŽBA	D16	KER. OBKL. V. 2500	—	RASTR	2.50
B504	WC PERSONAL	0.95	KER. DLAŽBA	D16	KER. OBKL. V. 2500	—	RASTR	2.50
B505	ZÁDVEŘÍ WC PERSONAL	3.60	KER. DLAŽBA	D16	KER. OBKL. V. 2500	—	RASTR	2.50
B506	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	KER. DLAŽBA	D17	KER. OBKL. V. 2500	—	RASTR	2.50
B507	INSPEKČNÍ POKOJ	18.45	PVC	P17	KER. OBKL. ZA LÁMKOU OMYVATELNÝ NATĚR	N2	RASTR R7	2.7
B508	ČEKARNA	24.60	PVC	P17	OMYVATELNÝ NATĚR	N1	RASTR R8	2.60
B509	WC PACIENTI	1.90	KER. DLAŽBA	D16	KER. OBKL. V. 2500	—	RASTR	2.50
B510	WC PACIENTI	1.90	KER. DLAŽBA	D16	KER. OBKL. V. 2500	—	RASTR	2.50
B511	ZÁDVEŘÍ WC PACIENTI	5.60	KER. DLAŽBA	D16	KER. OBKL. V. 2500	—	RASTR	2.50
B512	—NEPOUŽITO—	—	—	—	—	—	—	—
B513	BOX	2.90	PVC	P17	OMYVATELNÝ NATĚR	N1	RASTR	2.50
B514	BOX	2.90	PVC	P17	OMYVATELNÝ NATĚR	N1	RASTR	2.50
B515	GYNEKOLOGIE AMBULANCE	38.10	PVC ELEKTROSTATIK	P17	KER. OBKL. ZA LÁMKOU OMYVATELNÝ NATĚR	N1	RASTR R1	2.7
B516	LP PRIMÁR ARO	17.40	PVC	P17	KER. OBKL. ZA LÁMKOU OMYVATELNÝ NATĚR	N2	RASTR R7	2.7
B517	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3.30	KER. DLAŽBA	D17	KAR. OBKL. V. 2500	—	RASTR	2.50
B518	KUCHYŇKA	5.90	PVC	P17	KER. OBKL. ZA LÁMKOU OMYVATELNÝ NATĚR	N2	RASTR R2	2.50
B519	LP VRCHNÍ ARO	10.50	PVC	P17	KER. OBKL. ZA LÁMKOU OMYVATELNÝ NATĚR	N2	RASTR R7	2.65
B520	INSPEKČNÍ POKOJ	12.05	PVC	P17	KER. OBKL. ZA LÁMKOU OMYVATELNÝ NATĚR	N2	RASTR R7	2.65
B521	—NEOBSAŽENO—	—	—	—	—	—	—	—
B522	CHODBA	62.40	KER. DLAŽBA/PVC	P17	KER. OBKL. PORTÁLU VÝTAHU OMYVATELNÝ NATĚR	N1	RASTR R2	2.55/2.7
B523	SKLAD	7.15	PVC	P18	OMYVATELNÝ NATĚR	N2	RASTR R2	2.30
B524	SCHODIŠTĚ	24.10	LITÉ TERACO	I12	KER. OBKL. PORTÁLU VÝTAHU OMYVATELNÝ NATĚR	N1	RASTR R2	2.55

± 0.0 = 487.510



D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B
D1.02.4h1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLO ČÁSTI: MICHAL EIBICH, Jana Palacha 544, 252 63 Roztoky

VEDOUcí PROJEKTANT

MICHAL EIBICH

ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.

ING. VIKTOR ŠLAPAL

INVESTOR:

Karlovarský kraj, Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary

MICHAL EIBICH
JANA PALACHA 544, 252 63 ROZTOKY
IČO: 68582765
tel. 311 230 686
e-mail: info@eibich.cz, www.eibich.cz

FORMÁT

8x A4

DATUM

3 / 2020

STUPEŇ

DPS

ZAK. ČÍSLO

A 03-20-P

Č. VÝKRESU

C. VÝKRESU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mstíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUcí PROJEKTANT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

penta
Mstíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NAZEV AKCE:

KARLOVÁŘSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU

DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU

– OPRAVA A ROZDĚLENÍ

VÝKRES

PŮDORYS 5.NP – JČ, STA, EV.ROZHLAS

ČÍSLO PÁRE

1 : 50

D1.02.4h1-09