

Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0



Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

[illegible]

**Poznámka č. 1:**  
Potrubí medicijních plynů bude vedeno ve větraném nehořlavém podhledu na konzolkách

**Poznámka č. 2:**  
Svody potrubí k ventilovým krabicím, rampám a lékařským panelům budou vedeny v drážce pod omítkou.

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B  
D1.02.4i MEDICINÁLNÍ PLYNY

ZPRACOVATEL BUDĚ ČISTMILÉ, Ubravice, a.s., Rudná 4, 543 72 Jihlava v Jihlavě			 <div>ZPRACOVATEL BUDĚ ČISTMILÉ Ubravice, a.s. IČO: 252 200 100 DIČ: 252 200 100 DIČ: 252 200 100 DIČ: 252 200 100</div>
VEDOUcí PROJEKTANT ING. ZDĚNEK KVAPIL	YPRACOVATEL JŘÍ ŠTAEER	KONTROLÁTOR JŘÍ ŠTAEER	
GENERALNÍ PROJEKTOVATEL PENTA a.s., Mělník 12, 586 01 Jihlava VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. VIKTOR ŠLAPEL INVESTOR: Karlovarský kraj, Zvoničská, 353/58, 360 21 Karlovy Vary			
NÁZEV AKCE KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. - NEMOCNICE V CHEBU ČESTNÍ OHLÁŠENÍ AŽALNÍ NEMOCNICE V CHEBU - OPRAVA A ROZDELNÍ			 <div>ZPRACOVATEL BUDĚ ČISTMILÉ Ubravice, a.s. IČO: 252 200 100 DIČ: 252 200 100 DIČ: 252 200 100 DIČ: 252 200 100</div>
VÝKRES	PŮDORYS 1.PP	1: 50	01.02.41-02