



- OBJEKTY :**
- D1.02 Rekonstrukce pavilonu B
 - D2.01 Příprava území
 - D2.02 Komunikace a chodníky
 - D2.03 Kanalizace
 - D2.06 Sadové úpravy
 - D2.07 Přípojka NN
 - D2.09 Venkovní osvětlení
 - D2.11 Přelozka slaboproudů

- LEGENDA PLOCH:**
- HRANICE PARCEL
 - NAVŘZENÁ VÝSTAVBA OBJEKTU
 - NAVŘZENÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU
 - NAVŘZENÁ PŘÍSTAVBA OBJEKTU
 - VOZOVKA ASFALTOVÁ
 - VOZOVKA ZÁMKOVÁ DLAŽBA
 - CHODNÍKY ZÁMKOVÁ DLAŽBA
 - OKAPOVÉ CHODNÍKY BETONOVÉ
 - VALOUNY
 - ZATRAVNĚNÉ PLOCHY

- LEGENDA SÍTÍ:**
- STAV. KANALIZACE JEDNOTNA
 - STAV. VODOVOD
 - STAV. STL PLYNOVOD A OPZ
 - STAV. NTL PLYNOVOD A OPZ
 - STAV. ROZVODY VN
 - STAV. ROZVODY NN
 - STAV. ROZVODY TEPOVODU
 - STAV. ROZVODY VO
 - STAV. STOŽÁR/SVITLOVO VO
 - STAV. ROZVODY SĎELOVACÍ
 - STAV. ZRUŠENÝ TEPOVOD
 - NOVÁ KANALIZACE JEDNOTNA
 - NOVÁ KANALIZACE DEŠTOVA
 - NOVÁ KANALIZACE SPRÁŠKOVÁ
 - NOVÁ PŘELOŽKA ČI PŘÍPOJKA VODY
 - NOVÁ PŘELOŽKA STL OPZ
 - NOVÉ NTL OPZ
 - NOVÉ ROZVODY VO
 - STOŽÁR + SVITLOVO VO
 - NOVÉ AREÁLOVÉ ROZVODY NN
 - NOVÁ TRASA KABELU PÝSEK /02
 - NOVÉ ROZVODY TEPOVODU
 - NOVÉ ROZVODY MEDIPLYNŮ

POZNÁMKA:
Všechny sítě jsou v situaci zakresleny pouze informativně, nelze používat odměřování z této situace.
Před zahájením zemních prací je nutno nechat si vytyčit v terénu všechny dotčené podzemní sítě jednotlivými správcí daných sítí.
Při souběhu a křížení s ostatními podzemními sítěmi je třeba postupovat v souladu s ČSN 73 6005.
ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C, 3+PEN, 3x 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

±0,000 = 487,51

D2.09 – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BYTI POUŽITI CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘEDPOKLÁDANÉHO SOUHLASU (JAKÉŽTOŽ JE JEDNOLÍČNÝM VLASTNÍKEM) K JINÉMU ÚČELU NEŽ K ÚČELU, KTERÉMU JE VYPRACOVÁN.

VEDOUcí PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:
ING. ARCH. J. HOMOLKA, CSc. ING. PETR KREMAČEK ING. PETR KREMAČEK

GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mstíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUcí PROJEKTANT: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING. ARCH. J. HOMOLKA, CSc. ING. VIKTOR SLAPAL

INVESTOR: Karlovarský kraj Závodní, 353/88, 360 21 Karlovy Vary

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHEBU
DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU –
OPRAVA A ROZDĚLENÍ

VÝKRES: SITUACE – VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

FORMÁT: 12x A4
DATUM: 03. 7. 2020
STUPEŇ: DPS
ZAK. ČÍSLO: A 03-20-P
MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU

1 : 250 D2.09-04