

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č. j.: KK/2075/IN/20
Zpracoval: Ing. Zora Bolková

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000073“

Předmět veřejné zakázky

Hlavním předmětem veřejné zakázky jsou tyto stavební práce:

je kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod.

Stavba je rozdělena do níže uvedených stavebních objektů a provozních souborů:

Stavební objekty:

- SO 01 Stavební úpravy objektu ČOV - Dispozičně nejsou vnitřní prostory ČOV měněny, jsou navrženy opravy ploch, úprava fasády objektu její zateplení, oprava střechy, včetně úpravy a nových vestaveb betonových nádrží.
- SO 02 Sanace betonových konstrukcí ČOV - provedení sanace stávajících železobetonových konstrukcí ČOV stěn a podlah.
- SO 03 Vzduchotechnika - Odvětrání ČOV nucené pomocí ventilátoru. Přívod vzduchu zajištěn přes uzavíratelné mřížky instalované v nových oknech objektu. Režim provozu umožní trvalý nebo automatický režim.
- SO 04 Kanalizace - Závěry kamerového průzkumu prokázaly, že do oddílné splaškové kanalizace jsou zaústěny i některé uliční vpusti a nátok drenáže z pozemků nad areálem. Bude provedeno přepojení do oddělené dešťové kanalizace. Po té bude provedeno vyčištění a proplach celého systému splaškové kanalizace.

Provozní soubory:

- PS 01 Technologie čistírny odpadních vod - jsou navrženy opravy nebo výměny technologických zařízení ČOV
- PS 02 Elektrotechnologie a MaR - V objektu dmychárny bude osazen elektrotechnologický rozvaděč RM, který umožní připojení míchadel, dmychadel a uzavíracích klapek. V rozvaděči RM bude umístěn řídicí systém, který bude zajišťovat sběr informací z jednotlivých zařízení. Do systému budou pomocí komunikační linky zavedeny informace z frekvenčních měničů

dmychadel, snímače rozpuštěného kyslíku v biologickém reaktoru, z teploměru v dmychárně, teploměru v rozvodně, venkovního teploměru a teploměru v rozváděči. Pomocí standardních signálů budou do řídicího systému přivedeny informace z měření na odtoku, informace o hladině v denitrifikaci a nitrifikaci, informace o tlacích na výtlačích dmychadel. Zvolený druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:

Název: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov
IČO: 25233866

Cena sjednaná ve smlouvě: 11.261.218,60 Kč včetně DPH.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Nabídka byla zadavatelem posouzena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO
1	bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.	Chebská 53 356 58 Sokolov	25233866
2	VIDEST s.r.o.	Mostecká 377 36001 Otovice	27995771

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací

dokumentaci):

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Karlovy Vary 4. 8. 2020