Tabulka místností 1NP		
Číslo	Název	Plocha
1.01	Zádveří	6.5 m²
1.02	Chodba	115.6 m²
1.03	Laboratoř	53.5 m²
1.04	Kancelář	17.5 m²
1.05	Technická místnost	17.1 m²
1.06	Denní místnost	14.3 m²
1.07	Výtah	3.0 m²
1.08	Schodišťový prostor	20.4 m²
1.09	Úklidová komora	3.4 m²
1.10	Elektrorozvodna	7.0 m²
1.11	Servrovna	8.3 m²
1.12	Sklad	10.1 m²
1.13	Laboratoř	55.2 m²
1.14	Zázemí laboratoře	8.2 m²
1.15	Zázemí laboratoře	7.2 m²
1.16	Laboratoř	49.2 m²
1.17	Laboratoř	53.4 m²
1.18	Laboratoř	54.0 m²
1.19	Chodba	40.2 m²
1.20	Kancelář	29.1 m²
1.21	Laboratoř	54.8 m²
1.22	Sprcha	4.6 m²
1.23	Předsíň WC ženy	4.2 m²
1.24	WC ženy	5.0 m²
1.25	WC ZP	4.1 m²
1.26	Předsíň WC muži	4.2 m²
1.27	WC+ pisoár muži	10.7 m²
1.28	Laboratoř	57.2 m²
1.29	Zázemí laboratoře	8.0 m²
1.30	Zázemí laboratoře	8.0 m²
1.31	Laboratoř	54.2 m²
Celkový součet:		788.2 m²

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION:
Půdorys 1NP
TABULKA MÍSTNOSTÍ

DATUM / DATE	REVIZE / REVISION	MĚŘÍTKO / SCALE	POČET / NUMBER A1	PARÉ / COPY
09/2013	00		1	

ČÍSLO DOKUMENTU: F1 100 F1.4 90 93 1007 00

ČÁST / SECTION	SO /PS / OBJECT	FUNKČNÍ PART OF IS	PROF. ČÁST / IS PART	OBLAST / DIVISION	ÚSEK / STAGE	Č. VÝKRESU / DRAWING NO.	ZMĚNA / REVISION

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME: 100_ENA_1006_situace

Tabulka místností 2NP

Číslo	Název	Plocha
2.01	Schodišťový prostor	17.3 m²
2.02	Chodba	107.4 m²
2.03	Kancelář	35.7 m²
2.04	Kancelář	35.8 m²
2.05	Předsíň WC muži	4.3 m²
2.06	WC+ pisoár muži	10.3 m²
2.07	Předsíň WC ženy	4.3 m²
2.08	WC ženy	9.7 m²
2.09	Výtah	3.2 m²
2.10	WC ZP	4.3 m²
2.11	Úklidová komora	4.3 m²
2.12	Servrovna	5.4 m²
2.13	Rezerva	37.5 m²
2.14	Kancelář	35.8 m²
2.15	Kancelář	17.4 m²
2.16	Kancelář	17.3 m²
2.17	Kancelář	35.8 m²
2.18	Kancelář	17.4 m²
2.19	Konferenční místnost	53.8 m²
2.20	Technika-konf.míst.	7.1 m²
2.21	Sklad	20.2 m²
2.22	Hala-relaxace	36.0 m²
2.23	Kuchyňka	7.1 m²
2.24	Střešní terasa	59.6 m²
2.25	Kancelář	35.5 m²
2.26	Kancelář	35.7 m²
2.27	Kancelář	17.5 m²
2.28	Kancelář	17.3 m²
2.29	Kancelář	35.7 m²
Celkový součet:		728.7 m²

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION:
Půdorys 2NP
TABULKA MÍSTNOSTÍ

DATUM / DATE	REVIZE / REVISION	MĚŘÍTKO / SCALE	POČET / NUMBER A1	PARÉ / COPY
09/2013	00		1	

ČÍSLO DOKUMENTU: F1 100 F1.4 90 93 1008 00

ČÁST / SECTION	SO /PS / OBJECT	FUNKČNÍ PART OF IS	PROF. ČÁST / IS PART	OBLAST / DIVISION	ÚSEK / STAGE	Č. VÝKRESU / DRAWING NO.	ZMĚNA / REVISION

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME: 100_ENA_1006_situace

LEGENDA zařízení

- X101 — Přípojková pojistková skříň
- RE102 — Elektroměrový rozvaděč
- RH102 — Hlavní okruhový rozvaděč
- RP — Okruhový rozvaděč kanceláře
- Z — Zásuvka 400V/3f
- Z — Zásuvka 230V
- Vp — Vypínač 1p
- S — Schodišťový spínač
- A — Zářivkové svítidlo 2x15 80W
- B — Zářivkové svítidlo 4x15 14W
- C — Zářivkové svítidlo 4x75 24W IP65
- D — Podhledové svítidlo
- N — Nouzové svítidlo
- Hlavní kabelová trasa
- Podpěrný kanál
- Hlavní stoupací vedení

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION:
LEGENDA ZAŘÍZENÍ
OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKY

DATUM / DATE	REVIZE / REVISION	MĚŘÍTKO / SCALE	POČET / NUMBER A1	PARÉ / COPY
09/2013	00		1	

ČÍSLO DOKUMENTU: F1 100 F1.4 90 93 1009 00

ČÁST / SECTION	SO /PS / OBJECT	FUNKČNÍ PART OF IS	PROF. ČÁST / IS PART	OBLAST / DIVISION	ÚSEK / STAGE	Č. VÝKRESU / DRAWING NO.	ZMĚNA / REVISION

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME: 100_ENA_1006_situace

LEGENDA zařízení

- RE — Elektroměrový rozvaděč
- RH — Hlavní rozvaděč objektu
- RL — Podružný okruhový rozvaděč
- RK — Rozvaděč kotelny
- DOV — Dělicový ovladač VZT jednotky
- RV — Rozvaděč VZT jednotky
- RP — Podružný rozvaděč kanceláře
- RACK — Datový rozvaděč RACK 19"
- XP1 — Přípojnicový rozvod
- XP1 — Přívodní modul
- XP1 — Vývodový modul
- PK6 — Požární klapka
- RACK — Datový rozvaděč RACK 19"
- EZS — Ústředna EZS
- CH31.1 — Klimatizační jednotka, Pel=1,8kW
- CH31.2 — Klimatizační jednotka, Pel=1,8kW
- CH32 — Klimatizační jednotka, Pel=0,7kW
- CH33 — Klimatizační jednotka, Pel=1,3kW
- CH34 — Klimatizační jednotka, Pel=1,3kW

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION:
LEGENDA ZAŘÍZENÍ
TECHNOLOGIE

DATUM / DATE	REVIZE / REVISION	MĚŘÍTKO / SCALE	POČET / NUMBER A1	PARÉ / COPY
09/2013	00		1	

ČÍSLO DOKUMENTU: F1 100 F1.4 90 93 1010 00

ČÁST / SECTION	SO /PS / OBJECT	FUNKČNÍ PART OF IS	PROF. ČÁST / IS PART	OBLAST / DIVISION	ÚSEK / STAGE	Č. VÝKRESU / DRAWING NO.	ZMĚNA / REVISION

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME: 100_ENA_1006_situace

LEGENDA zařízení

- KJ1 — Kondenzační jednotka, Pel=1,8kW
- KJ2 — Kondenzační jednotka, Pel=0,7kW
- KJ3 — Kondenzační jednotka, Pel=0,7kW
- KJ4 — Kondenzační jednotka, Pel=2,644kW
- MV1 — Střešní ventilátor Pel=170W
- VZT — Vzduchotechnická jednotka, Pel=0,7kW
- MAR — Řídící jednotka technologie vytápění
- ZK — Zásuvka 230V pro napojení plynového kotle
- PK — Plynový kotel
- MC — Obběhové čerpadlo
- CS — Tlačítko CENTRAL STOP
- Stoupací vedení vedeno společně s trubkami chlazení