



LEGENDA zařízení

- RE Elektroměrový rozvaděč
RH Hlavní rozvaděč objektu
RL Podružný okruhový rozvaděč
RK Rozvaděč kotelny
DOV Dálkový ovladač VZT jednotky
RV Rozvaděč VZT jednotky
XP1 Přívodní modul
XP1 Vývodový modul
PK6 Požární klapka
RACK Datový rozvaděč RACK 19"
EZS Ústředna EZS
CHJ1.1 Klimatizační jednotka , Pel=1,8kW
VZT Vzduchotechnická jednotka , Pel=0,7kW
MAR Řídicí jednotka technologie vytápění
ZK Zásuvka 230V pro napojení plynového kotle
PK Plynový kotel
MC Oběhové čerpadlo
CS Tlačítko CENTRAL STOP

SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN-C-S

PROSTŘEDÍ: BEZPEČNÉ AA5,AB5

OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION

Půdorys 1NP
Technologie

DATUM / DATE	REVIZE / REVISION	MĚŘÍTKO / SCALE	POČET / NUMBER A4	PARÉ / COPY			
09/2013	00	1 : 150	2				
ČÍSLO DOKUMENTU:							
F1	100	F1.4	90		93	3004	00
ČÁST / SECTION	SO, PS / OBJECT	FUNKČNÍ / PART OF B.	PROF. DÍL / P. PART	DĚLENÍ / DIVISION	ČLENĚNÍ / STRUCT.	Č. VÝKRESU / DRAWING NO.	Č.REVIZE / REVIZION
NÁZEV SOUBORU / FILE NAME:							
100_ENA_3004_1NP							